

KZ-03.4120.1.207.2024.MJ

Dyrektor XV Liceum
Ogólnokształcącego
Pani Maria Suwaj - Proszak
ul. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków

Dotyczy: remontu schodów na dziedzińcu szkolnym XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dygasińskiego 15 w Krakowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2024 (błędna data), (data wpływu: 12.06.2024 r.), Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie wymianę nawierzchni schodów oraz tarasu od strony dziedzińca szkolnego na lastryko zgodnie z przesłanym projektem wykonanym przez Pracownię Konserwacji Zabytków „Arkona” (czerwiec 2024r).

Nowe lastryko powinno powtarzać oryginalne lastryko schodów głównego wejścia budynku szkoły w zakresie rodzaju i frakcji kruszywa oraz koloru wypełniacza. Próbkę lastryka należy uzgodnić na komisji konserwatorskiej z udziałem pracownika tut. Biura.

Równocześnie zwraca się uwagę na konieczność docelowej wymiany balustrady na przedmiotowym tarasie uwzględniającą uwarunkowania konserwatorskie oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z późniejszymi zmianami). Forma balustrady powinna zostać dostosowana do charakteru zabytkowego obiektu. Przed wymianą balustrady należy uzgodnić jej projekt z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

**MIEJSKI KONSERWATOR
ZABYTKÓW**

Jerzy Zbiegień

Otrzymują:

1. 1 x Adresat + załącznik (projekt)
2. 2 x aa + zał.

Urząd Miasta Krakowa
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Kraków, ul. Biskupia 18
www.krakow.pl

mgr M. Pawłowski
14/06/24

Paulo
14.06.24

