


Oznaczenie urządzenia	Q44	Q45	Q46	Q47	Q51	Q48	Q49	Q50	Q51
Oznaczenie zadzisku	TRL/41	TRL/42	TRL/43	TRL/44	TRL/45	TRL/48	TRL/5	TRL/5	TRL/5
Opis	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	CENTRALA KOMPULER	KLIMATYZACJA	KLIMATYZACJA	KLIMATYZACJA
Moc	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	3,0kW	1,5kW	3,5kW	2,0kW
Przekrój przewodu	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	5x4mm ²	3x2,5mm ²	5x4mm ²	3x2,5mm ²
Typ izolacji kabla	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca

**LuxTim Projekt**

38-608 Wetlina 99 TEL: 881-065-880 NIP: 737-193-41-14

TYTUŁ

SCHEMAT IDEOWY TR1

PROJEKTANT mgr inż. Jan Szkolnicki

nr. upr. GT. III-1229/A-125/77

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Ryszard Filippek

nr. upr. GAS.834/A-4/81

TEMAT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TTM

BOJSKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA

ADRES INWESTYCJI

RASZOWA dz.nr 1434

INWESTOR

GMINA LEŚNICA UL. 1 MAJAJA 9

Wszystkie wyniki sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem

SPECJALNOŚĆ

ELEKTRYCZNA

DATA

01.12.2024

SKALA

ND

RS

TR1/6