


Oznaczenie urządzenia	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43
Oznaczenie zacisku	TR1/32	TR1/33	TR1/34	TR1/35	TR1/36	TR1/37	TR1/38	TR1/39	TR1/40
Opis	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER	GNIAZDA KOMPULER
Moc	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW
Przekrój przewodu	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Typ izolacji kabla	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca



LuxTim Projekt

38-608 Wetlina 99

TEL: 881-065-880

NIP: 737-193-41-14

Tytuł		Temat	
SCHEMAT IDEOWY TR1		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TTM	
PROJEKTANT mgr inż. Jan Szkolnicki		BOSKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA	
nr. upr. GT. III-1229/A-125/77		RASZOWA dz.nr 1434	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Ryszard Filippek		GMINA LEŚNICA UL. 1 MAJJA 9	
nr. upr. GAS.834/A-4/81		47-150 LEŚNICA	
Podpis		INWESTOR	
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem		SPECJALNOŚĆ	
		ELEKTRYCZNA	
DATA		SKALA	
01.12.2024		ND	
		RS	
		TR1/5	