rzut na poz. +6,860



2 498 Ø6 co 250; L=1120

3 68 Ø6 co 250; L=920

4 48 Ø6 co 250; L=1720

trzpień T1 - wyk. 168mb

trzpień T2 - wyk. 17mb

ZESTAWIENIE STALI DLA TRZPIENIA T1				szt.	1	
Nr pręta	śr. pręta	Dł. pręta	1 elem.	Razem	Śr. pręta	
szt.	mm	m	szt.	szt.	Ø6	Ø12
1	Ø12	4,5	170	170	-	765,0
2	Ø6	1,12	680	680	761,6	-
Długość razem				m	761,6	765,0
Masa 1m				kg	0,222	0,888
Masa				kg	169,08	679,32
MASA RAZEM 1szt.				kg	848,40	

ZESTAWIENIE STALI DLA TRZPIENIA T2				szt.	1	
Nr pręta	śr. pręta	Dł. pręta	1 elem.	Razem	Śr. pręta	
szt.	mm	m	szt.	szt.	Ø6	Ø12
1	Ø12	4,5	16	16		72,0
3	Ø6	0,92	66	66	60,7	-
Długość razem				m	60,7	72,0
Masa 1m				kg	0,222	0,888
Masa				kg	13,48	63,94
MASA RAZEM 1szt.				kg	77,42	

kotwa KD1 - wyk. 29x



pręt Ø24 8.8 -500 1
gwintowany

Beton C25/30
wg PN-EN 206-1

Stal B500SP
wg PN-EN 1992-1-1

otulina c_{nom}=25mm

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA TRZPIENI ŻELBETOWYCH :

1. WYMUROWAĆ 4 DO 5 WARSTW MURU Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
2. WYKONAĆ SZALUNEK I ZABETONOWAĆ TRZPIENIE (ZAGĘŚCIĆ MIESZANKĘ BETONOWĄ POPRZEZ WIBRACJE)
3. ZDJĄĆ SZALUNEK I POWTÓRZYĆ CZYNNOŚCI Z PKT.1 i 2
4. MINIMALNY ZAKŁAD PRĘTÓW W TRZPIENIACH TO 400mm

UWAGI :

1. Wymiary podano w mm, rzędne wysokosciowe w m.
2. Ostateczną lokalizację trzpieni zweryfikować z projektem w części architektoncznej.

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, właściwych dla projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych przed i w trakcie trwania budowy.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID. Leśnica 161104_5
OBRĘB Raszowa 0086
DZIAŁKA NR 1434

INWESTOR	ADRES INWESTORA	SKALA
GMINA LEŚNICA	UL. 1 MAJA 9, 47-150 LEŚNICA	1:10; 1:25

GENERALNY PROJEKTANT

LEICHT Architekci
Karolina Leicht-Bryłka
NIP 688 130 31 51
791 163 203
karolinaleicht1@gmail.com

NR RYSUNKU K_15
X_Z X-BRANŻA Z-LICZBA PORZĄDKOWA

DATA XII 2024

PROJEKTANCI	PODPIS
mgr inż. Krystian Piechota OPL/1740/PBKb/19 specjalność konstrukcyjna	
mgr inż. Paweł Mikosz upr. SLK/5243/POOK/14 specjalność konstrukcyjna - sprawdzający	

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (TEKST JEDN. DZ.U. 2006 NR 90 POZ. 631). KOPIOWANIE, PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST NIELEGALNE.