



Oznaczenie urządzenia	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
Oznaczenie zacisku	RG/17	RG/18	RG/19	RG/20	RG/21	RG/22	RG/23	RG/24	RG/25
Opis	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA
Moc	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
Przekrój przewodu	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²
Typ izolacji kabla	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca

	LuxTim Projekt	38-608 Wetlina 99	TEL: 881-065-880	NIP: 737-193-41-14
---	----------------	-------------------	------------------	--------------------

Tytuł		SCHEMAT IDEOWY RG		Temat PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TTM	
Projektant mgr inż. Jan Szkolnicki		Podpis		Adres inwestycji BOJSKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA	
nr. upr. GT. III-1229/A-125/77				RASZOWA dz.nr 1434	
Sprawdzający mgr inż. Ryszard Filipiak		Podpis		GMINA LEŚNICA UL. 1 MAJJA 9	
nr. upr. GAS.834/A-4/81				47-150 LEŚNICA	
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem		Specjalność ELEKTRYCZNA		Data 01.12.2024	
				Skala ND	
				Rys RG/3	