



Oznaczenie urządzenia	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34
Oznaczenie zadisku	TR1/23	TR1/24	TR1/25	TR1/26	TR1/27	TR1/28	TR1/29	TR1/30	TR1/31
Opis	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER	GNIAZDA KOMPUTER
Moc	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW
Przekrój przewodu	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>
Typ izolacji kabla	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca

	LuxTim Projekt	38-608 Wetlina 99	TEL: 881-065-880	NIP: 737-193-41-14
---	----------------	-------------------	------------------	--------------------

Tytuł		Temat	
SCHEMAT IDEOWY TR1		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TTM BOJSKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA	
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Szkolnicki	PODPIS	
nr. upr. GT. III-1229/A-125/77		ADRES INWESTYCJI	RASZOWA dz. nr 1434
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ryszard Filipiak	PODPIS	
nr. upr. GAS.834/A-4/81		INWESTOR	GININA LEŚNICA UL. 1 MAJAJA 9 47-150 LEŚNICA
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem		SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA
		DATA	01.12.2024
		SKALA	ND
		RS	TR1/4