

BUDYNEK – PFU Sędziszów Mip.

Kond	strefa	Nr	pomieszczenie	powierzchnia	wysokość	kubatura	osób	Vjed	nawiew os	kr n	kr w	nawiew kr	wywiew kr	LWD	Linia	Linia	ogrzewanie	klimatyzacja kont	klimatyzacja tech
-1		-1	[nazwa]	[m2]	[m]	[m3]													
-1	klatka sch	D-1.01	Klatka schodowa	9,81	3,00	29,4			GR	GR									
-1	zaplecze	D-1.02	Komunikacja	43,81	3,00	131,4			2,0			920,0	0,0		N2	W2	2,19	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.03	Magazyn	32,21	3,00	96,6			2,0	2,0		200,0	200,0		N2	W2	1,61	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.04	Schówek	8,19	3,00	24,6			2,0			0,0	50,0		N2	W2	0,41	0,00	0,00
-1	sanitariaty	D-1.05	Umywalnia	28,81	3,00	86,4						680,0	680,0		N3	W3	1,44	0,00	0,00
-1	szatnia	D-1.06	Szatnia pracownicza	44,88	3,00	134,6			4,0	4,0		540,0	540,0		N1	W1	2,24	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.07	Pro morte	24,82	3,00	74,5						10,0	0,0	750,0	N2	LWD-01	1,24	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.08	Odpady medyczne	7,36	3,00	22,1			10,0	10,0		190,0		230,0	N2	LWD-02	0,37	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.09	Korytarz brudny	14,5	3,00	43,5			2,0			80,0	90,0		N2	W2	0,73	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.10	Korytarz	7,83	3,00	23,5			2,0	2,0		50,0	50,0		N2	W2	0,39	0,00	0,00
-1	klatka sch	D-1.11	Wiatrołap	2,52	3,00	7,6			GR	GR					-	-	0,13	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.12	Magazyn działu farmacji	14,72	3,00	44,2			2,0	2,0		90,0	90,0		N2	W2	0,74	0,00	0,00
-1	zaplecze	D-1.13	Schówek	3,7	3,00	11,1			2,0			0,0	30,0		N2	W2	0,19	0,00	0,00
-1	sanitariaty	D-1.14	Umywalnia	29,4	3,00	88,2						600,0	600,0		N3	W3	1,47	0,00	0,00
-1	szatnia	D-1.15	Szatnia pracownicza	39,11	3,00	117,3			4,0	4,0		470,0	470,0		N1	W1	1,96	0,00	0,00
-1	techniczne	D-1.16	Pom. techniczne	14,55	3,00	43,7			2,0			0,0		90,0	N2	LWD-03	0,73	0,00	0,00
-1	winda	D-1.17	Dźwig	6,09	3,00	18,3			-	-					-	-		0,00	0,00

0	klatka sch	D0.01	Klatka schodowa	24,66	3,00	74,0			GR	GR					GR	GR	1,23	0,00	0,00
0	radiologia	D0.02	Komunikacja	41,47	3,00	124,4			2,0	2,0		300,0	250,0		N4	W4	2,07	0,00	0,00
0	radiologia	D0.03	Komunikacja	51,04	3,00	153,1			2,0	2,0		370,0	250,0		N4	W4	2,55	0,00	0,00
0	radiologia	D0.04	Pok. Personelu	18,76	3,00	56,3	2,0	30,0	60,0	2,0	2,0	140,0	120,0		N4	W4	0,94	3,94	0,00
0	radiologia	D0.05	Pok. Personelu	8,27	3,00	24,8	1,0	30,0	30,0	2,0	2,0	60,0	50,0		N4	W4	0,41	1,74	0,00
0	radiologia	D0.06	Sterownia	8,25	3,00	24,8	1,0	30,0	30,0	2,0	2,0	70,0	50,0		N4	W4	0,41	1,73	2,00
0	radiologia	D0.07	Tomograf	30,28	3,00	90,8			5,0	5,0		460,0		500,0	N4	LWD-04	1,51	0,00	0,00
0	radiologia	D0.08	Sterownia	11,83	3,00	35,5	1,0	30,0	30,0	2,0	2,0	100,0	80,0		N4	W4	0,59	2,48	2,00
0	rezonans	D0.09	Rezonans	32,42	3,00	97,3			6,0	6,0		1250,0	1250,0		sw	sw	1,62		powietrze
0	radiologia	D0.10	Pom. Techniczne	11,65	3,00	35,0			6,0	6,0		2500,0	2500,0		N5	W5			powietrze
0	radiologia	D0.11	Przebiegania	1,76	3,00	5,3			4,0	4,0		30,0	30,0		N4	W4	0,09	0,00	0,00
0	radiologia	D0.12	Przebiegania	1,76	3,00	5,3			4,0	4,0		30,0	30,0		N4	W4	0,09	0,00	0,00
0	radiologia	D0.13	Przebiegania	1,76	3,00	5,3			4,0	4,0		30,0	30,0		N4	W4	0,09	0,00	0,00
0	radiologia	D0.14	Sterownia	4,41	3,00	13,2	1,0	30,0	30,0	2,0	2,0	40,0	30,0		N4	W4	0,22	0,93	2,00
0	radiologia	D0.15	RTG	30,43	3,00	91,3			5,0	5,0		460,0		510,0	N4	LWD-06	1,52	0,00	0,00
0	radiologia	D0.16	Przebiegania	1,76	3,00	5,3			4,0	4,0		30,0	30,0		N4	W4	0,09	0,00	0,00
0	radiologia	D0.17	WC męski	10,89	3,00	32,7						80,0	80,0		N3	W3	0,54	0,00	0,00
0	radiologia	D0.18	WC damski	9,31	3,00	27,9						50,0	50,0		N3	W3	0,47	0,00	0,00
0	radiologia	D0.19	Rejestracja	8,92	3,00	26,8	1,0	30,0	30,0	2,0	2,0	60,0	60,0		N4	W4	0,45	1,87	0,00
0	radiologia	D0.20	Toaleta personelu	5,03	3,00	15,1						50,0	50,0		N3	W3	0,25	1,06	0,00
0	radiologia	D0.21	Pok. Śniadań	14,36	3,00	43,1	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	180,0	180,0		N4	W4	0,72	0,00	0,00
0	radiologia	D0.22	Brudownik	6,34	3,00	19,0						0,0		40,0	N4	LWD-05	0,32	0,00	0,00
0	radiologia	D0.23	Składzik porządkowy	1,89	3,00	5,7						0,0	20,0		N4	W4	0,09	0,00	0,00
0	winda	D0.24	Dźwig	6,09	3,00	18,3			-	-					-	-		0,00	0,00

+1	Bud B sala chorych	B1.01	Korytarz	26,44	3,00	79,3				2,0	2,0	380,0			N6	W6	1,32	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.02	Kuchienka oddziałowa	12,05	3,00	36,2	4,0	30,0	120,0		5,0			190,0	N6	LWD-12	0,60	2,53	2,00
+1	Bud B sala chorych	B1.03	Pkt. Dystrybucyjny	6,05	3,00	18,2					2,0	0,0	40,0		N6	W6	0,30	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.04	Łazienka oddziałowa+męska	9,17	3,00	27,5					0,0	0,0	0,0	150,0	N6	LWD-19	0,46	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.05	Magazyn czysty	15,01	3,00	45,0					2,0	2,0	100,0	100,0	N6	W6	0,75	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.06	Brudownik	8,34	3,00	25,0					2,0	0,0		60,0	N6	LWD-07	0,42	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.07	Sala chorych	32,88	3,00	98,6	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	200,0	200,0		N6	W6	1,64	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.08	Gabinet zabiegowy	15,9	3,00	47,7					10,0	10,0	580,0	480,0	N6	W6	0,80	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.09	Sala chorych	26,83	3,00	80,5	4,0	30,0	120,0	2,0	2,0	170,0	170,0		N6	W6	1,34	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.10	Dziurka pielęgniarska	7,43	3,00	22,3					2,0	2,0	60,0	50,0	N6	W6	0,37	1,56	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.11	Pok. Przyg. Pielęgn.	7,48	3,00	22,4					2,0	2,0	50,0	50,0	N6	W6	0,37	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.12	Sala chorych	28,99	3,00	87,0	4,0	30,0	120,0	2,0	2,0	180,0	180,0		N6	W6	1,45	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.13	Sala chorych	28,81	3,00	86,4	5,0	30,0	150,0	2,0	2,0	180,0	180,0		N6	W6	1,44	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.14	Śluzka	4,92	3,00	14,8				5,0		80,0	0,0		N9	LWD-08	0,25	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.15	Izolotka	14,78	3,00	44,3				11,0	11,0	360,0	0,0	390,0	N9	LWD-08	0,74	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.16	Łazienka	5,19	3,00	15,6						0,0	0,0	150,0	N9	LWD-09	0,26	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.17	Składzik porządkowy	4,44	3,00	10,3				0,0	2,0	0,0	30,0		N6	W6	0,17	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.18	Śluzka	3,39	3,00	10,2				5,0		60,0	0,0		N10	LWD-10	0,17	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.19	Izolotka	10,79	3,00	32,4				11,0	11,0	270,0	0,0	250,0	N10	LWD-10	0,54	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.20	Łazienka	5,92	3,00	17,8						0,0	0,0	150,0	N10	LWD-11	0,30	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.21	Magazyn podręczny	7,44	3,00	22,3				0,0	2,0	0,0	50,0		N6	W6	0,37	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.22	Pokój śniadań	9,19	3,00	27,6	2,0	30,0	60,0	2,0	2,0	60,0	60,0		N6	W6	0,46	1,93	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.23	Sala chorych	31,43	3,00	94,3	5,0	30,0	150,0	2,0	2,0	190,0	190,0		N6	W6	1,57	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.24	Sala chorych	33,74	3,00	101,2	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	210,0	210,0		N6	W6	1,69	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.25	Logopedia	12,32	3,00	37,0	3,0	30,0	90,0	2,0	2,0	110,0	90,0		N6	W6	0,62	2,59	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.26	Łazienka pers. Damska	6,63	3,00	19,9						0,0	0,0	150,0	N6	LWD-19	0,33	0,00	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.27	Psycholog/psychoterapeuta	13,87	3,00	41,6	3,0	30,0	90,0	2,0	2,0	110,0	90,0		N6	W6	0,69	2,91	0,00
+1	Bud B sala chorych	B1.28	Komunikacja	122,47	3,00	367,4				2,0	2,0	740,0	600,0		N6	W6	6,12	0,00	0,00

+1	Bud C rehabilitacja	C1.01	Korytarz	42,55	3,00	127,7				2,0	2,0	330,0			N7	W7	2,13	0,00	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.02	Rehabilitacja	33,57	3,00	100,7				2,0	2,0	250,0	210,0		N7	W7	1,68	0,00	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.03	Pok. Dzienny/terapii zaj.	41,93	3,00	125,8	22,0	30,0	660,0	2,0	2,0	660,0	660,0		N7	W7	2,10	2,94	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.04	Dziurka lekarska	15,98	3,00	47,9	2,0	30,0	60,0	2,0	2,0	100,0	100,0		N7	W7	0,80	1,12	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.05	Sekretariat	22,76	3,00	68,3	3,0	30,0	90,0	2,0	2,0	140,0	140,0		N7	W7	1,14	4,78	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.06	Łazienka pacjentów damska	5,71	3,00	17,1				0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	N7	LWD-13	0,29	0,00	0,00
+1	Bud C rehabilitacja	C1.07	Łazienka pacjentów męska	10,33	3,00	31,0				0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	N7	LWD-13	0,52	0,00	0,00
+1	klatka sch	D1.01	Klatka schodowa	25,45	3,00	76,4				GR	GR				GR	GR	1,27	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.02	Pom. techniczne	2,09	3,00	6,3				2,0	2,0	0,0	0,0	20,0	N8	LWD-14	0,10	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.03	Sala łóżkowa	32,04	3,00	96,1	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	200,0	200,0		N8	W8	1,60	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.04	WC personelu	4,29	3,00	12,9				0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	N8	LWD-15	0,21	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.05	Łazienka pacjentów damska	5,91	3,00	17,7				0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	N8	LWD-15	0,30	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.06	Łazienka oddziałowa+męska	7,65	3,00	23,0				0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	N8	LWD-15	0,38	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.07	Pkt Pielęgniarski	18,78	3,00	56,3				2,0	2,0	120,0	120,0		N8	W8	0,94	3,94	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.08	Przedśionek	3,31	3,00	9,9				2,0	2,0	230,0			N8	W8	0,17	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.09	Pok Przyg. - Pielęgn.	9,02	3,00	27,1				2,0	2,0	60,0	60,0		N8	W8	0,45	0,00	0,00
+1	winda	D1.10	Dźwig	6,09	3,00	18,3												0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.11	Gab. Zabiegowy	17,58	3,00	52,7				10,0	10,0	640,0	530,0		N8	W8	0,88	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.12	Brudownik	1,98	3,00	24,2				0,0	2,0	0,0		50,0	N8	LWD-16	0,40	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.13	Komunikacja	53,82	3,00	161,5				2,0	2,0	330,0	210,0		N8	W8	2,69	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.14	Sala łóżkowa	36,26	3,00	108,8	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	220,0	220,0		N8	W8	1,81	0,00	
+1	Bud D sala chorych	D1.15	Sala łóżkowa	38,56	3,00	115,7	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	240,0	240,0		N8	W8	1,93		
+1	Bud D sala chorych	D1.16	Sala łóżkowa	38,56	3,00	115,7	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	240,0	240,0		N8	W8	1,93	0,00	0,00
+1	Bud D sala chorych	D1.17	Sala łóżkowa	38,56	3,00	115,7	6,0	30,0	180,0	2,0	2,0	240,0	240,0		N8	W8	1,93	0,00	0,00