



Prezydent Miasta
Stalowej Woli

Stalowa Wola, 05.09.2023 r.

ITP.7001.16.2023.EKF

MACIEJ JURASZ

BIURO PROJEKTOWE W.J. JURASZ SP. J

UL. KOŚCIELNA 6

39-300 MIELEC

Pełnomocnik:

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH

W STALOWEJ WOLI

UL. PRZEMYSŁOWA 6

37-450 STALOWA WOLA

dot: zapewnienia odbioru wód deszczowych

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.07.2023r. (data wpływu 25.07.2023r.) w sprawie określenia warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych budynku magazynowo-warsztatowego na terenie dz. nr ewid. 13/44 obr. 3 - Centrum wyrażamy zgodę na odbiór wód deszczowych planowanego obszaru inwestycji przez miejską sieć kanalizacji deszczowej pod następującymi warunkami:

- Ⓢ miejsce odbioru wód opadowych – studnia na kanale deszczowym DN 500 o rzędnych 158,04/156,71 lub 158,15/156,54 zlokalizowane na działce nr 1/10 obr. 3- Centrum,
- Ⓢ przed włączeniem do kanalizacji miejskiej zabudować studnię z regulatorem przepływu o łącznym wydatku 5 dm³/s (dla pozostałej ilości wód deszczowych należy przewidzieć retencję kanałową lub zbiornikową min. 30 min.)
- do obliczeń retencji zbiornikowej lub kanałowej przyjąć natężenie deszczu miarodajnego 300 dm³/s*ha
- Ⓢ w przypadku wystąpienia rozlewisk na ul. Przemysłowej, ul. Niezłomnych i łączniku drogowym łączącym ul. Okulickiego z ul. Przemysłową należy bezwzględnie wyłączyć pompownię wód deszczowych – odbiór wód deszczowych będzie możliwy po opróżnieniu kolektorów miejskich deszczowych
- Ⓢ na powyższe Wnioskodawca opracuje projekt budowlany i uzgodni z Wydziałem Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli,
- wykonanie studni z regulatorem przepływu należy zgłosić do odbioru do Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta w Stalowej Woli,

- 0 Wykonany odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej stanowić będzie na całej długości własność Inwestora
- 0 Gmina Stalowa Wola nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe na skutek braku odbioru wód deszczowych przez w/w kolektor w okresie intensywnych opadów wód deszczowych i pracy pompowni wód deszczowych odwadniającej pas drogowy łącznika ul. 11 – Listopada i ul. Przemysłowej
- 0 wprowadzane do miejskiej sieci deszczowej wody winny odpowiadać warunkom Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (DZ.U.2019.1311),
- 0 wnioskodawca zobligowany będzie do ponoszenia kosztów za przejęcie wód opadowych z przedmiotowych budynków w przypadku wprowadzenia przez Gminę Stalowa Wola taryfy opłat za odbiór wód opadowych i roztopowych przez miejską sieć kanalizacji deszczowej,
- 0 warunki niniejsze ważne są dwa lata od daty ich wydania,
- 0 niniejsze warunki techniczne wydane zostały dla stanu prawnego nieruchomości obowiązującego w dniu ich wydania.

Otrzymują:

1 x Adresat;

1 x a/a

Z wyrazami szacunku:

PREZYDENT MIASTA

Lucjusz Nadberezny