

③ E.M./Dob.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie

Data: 04.01.2024 Ilość Zał. 2A

Nr DZIENNIKA...it® Podpis^...

Stalowa Wola, dn. 27.12.2023 r.

RE5/RM/SP/373/2023

Podkarpacki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Rzeszowie,  
ul. Boya-Żeleńskiego 19a;  
35-105 Rzeszów

**Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku warsztatowo-garażowego przy adresie: ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola**

Rejon Energetyczny Stalowa Wola w załączeniu przesyła projekt zagospodarowania terenu pod nazwą Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z protokołem nr 121/2023 z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Stalowa Wola  
Dyrektor  
Czesław Frączek

**Załączniki:**

1. Protokół nr 121/2023 z KOPP + projekt zagospodarowania terenu

**Otrzymują:**

1. Adresat + zał.,
2. a/a.

Stalowa Wola, dn. 19.12.2023 r.

**PROTOKÓŁ Nr 121/2023**  
**z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

Temat: uzgodnienie projekt pt.:

**Projekt zagospodarowania terenu. Budowa budynku warsztatowo-garażowego, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa sieci gazowej, rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego z wiatą.**

Inwestor:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
ul. Boya-Żeleńskiego 19a  
35-105 Rzeszów

Autor projektu:

mgr inż. Piotr Piwowski, uprawnienia: **MAP/0109/PWOE/04**

Skład Komisji:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Piotr Salamon  | -przewodniczący |
| 2. Łukasz Wilk    | -członek        |
| 3. Grzegorz Hydel | - członek       |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

**Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną niskiego napięcia na majątku PGE Dystrybucja S.A. z projektowanym zakresem inwestycji.**

Uwagi do projektu:

1. Projekt należy uzupełnić o brakujące profile podłużne skrzyżowań istniejących linii kablowych nN z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej, wodociągiem i utwardzonym placem manewrowym.
2. Warunkiem przystąpienia do prac jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy na usunięcie kolizji.
3. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca robót ma obowiązek:
  - ustalić harmonogram odpłatnych wyłączeń linii elektroenergetycznych niskiego, niezbędnych do realizacji prac związanych z usunięciem kolizji,
  - prace realizowane w pobliżu istniejących linii kablowych niskiego napięcia podlegają odbiorowi przez pracownika Wydziału Majątku Sieciowego RE Stalowa Wola
4. Do projektu dołączyć:
  - Dokumentację prawną
  - Kosztorys na zakres usunięcia kolizji z infrastrukturą PGE Dystrybucja S.A.


Wniosek Komisji:

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr: RE5/RM/HG/41/2023 z dnia 21.11.2023 r. - pod warunkiem spełnienia w/w uwag**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **21.11.2025 r**

Podpisy Komisji:

1.



2.



3.



**Zatwierdzam wniosek Komisji:**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Stalowa Wola  
Zastępca Dyrektora