

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W RZESZOWIE

Data **04. 01. 2024** Ilość Zał. **2A**

Nr Dziennika **100** Podpis **4**

Stalowa Wola, dn. 27.12.2023 r.

RE5/RM/SP/373/2023

Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
ul. Boya -Żeleńskiego 19a;
35-105 Rzeszów

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku warsztatowo-garażowego przy adresie : ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola

Rejon Energetyczny Stalowa Wola w załączeniu przesyła projekt zagospodarowania terenu pod nazwą Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z protokołem nr 121/2023 z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Dyrektor
Czesław Frączek

Załączniki:

1. Protokół nr 121/2023 z KOPP + projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Adresat + zał.,
2. a/a.

Stalowa Wola, dn. 19.12.2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 121/2023
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projekt pt.:

Projekt zagospodarowania terenu. Budowa budynku warsztatowo-garażowego, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa sieci gazowej, rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego z wiatą.

Inwestor:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya-Żeleńskiego 19a
35-105 Rzeszów

Autor projektu:

mgr inż. Piotr Piwowski, uprawnienia: MAP/0109/PWOE/04

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Piotr Salamon | - przewodniczący |
| 2. Łukasz Wilk | - członek |
| 3. Grzegorz Hydel | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną niskiego napięcia na majątku PGE Dystrybucja S.A. z projektowanym zakresem inwestycji.

Uwagi do projektu:

1. Projekt należy uzupełnić o brakujące profile podłużne skrzyżowań istniejących linii kablowych nN z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej, wodociągiem i utwardzonym placem manewrowym.
2. Warunkiem przystąpienia do prac jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy na usunięcie kolizji.
3. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca robót ma obowiązek:
 - ustalić harmonogram odpłatnych wyłączeń linii elektroenergetycznych niskiego, niezbędnych do realizacji prac związanych z usunięciem kolizji,
 - prace realizowane w pobliżu istniejących linii kablowych niskiego napięcia podlegają odbiorowi przez pracownika Wydziału Majątku Sieciowego RE Stalowa Wola
4. Do projektu dołączyć:
 - Dokumentację prawną
 - Kosztorys na zakres usunięcia kolizji z infrastrukturą PGE Dystrybucja S.A.

Wniosek Komisji:

uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr: RE5/RM/HG/41/2023 z dnia 21.11.2023 r. - pod warunkiem spełnienia w/w uwag

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **21.11.2025 r**

Podpisy Komisji:

1. 

2. 

3. 

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Zastępca Dyrektora

