

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp.k.
Głuchowska 1
60-101 Poznań

W/ znak:
N/ znak: PSGPO.ZMSM.773.5004.101106.24

z dnia 27-09-2024
z dnia 16-10-2024

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: wielkopolskie Gmina: Kostrzyn Miejscowość: Czerlejnko, Kostrzyn, Strumiany nr 2441P

dotyczy: budowy ścieżki pieszo - rowerowej

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma z dnia 27-09-2024 w sprawie jw. uzgadniamy skrzyżowanie drogi z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN 150 wybudowanym przed rokiem 2001 przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu w terenie na podstawie istniejących - zabudowanych nad osią gazociągu słupków znacznikowych oraz przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu ustalających rzeczywistą trasę gazociągu oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. Informacyjnie podajemy, że głębokość ułożenia gazociągu tj. odległość mierzona od górnej tworzącej rury do powierzchni terenu mieści się w granicach od 0,8 m - 1,4 m.
2. Gazociąg posiada strefę kontrolowaną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Zgodnie z Dz. U. poz. 640 odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.

W miejscu skrzyżowania projektowanej drogi dojazdowej z gazociągiem w/c należy wykonać zabezpieczenie nad gazociągiem w postaci płyty żelbetowej.

3. Prace w obrębie strefy kontrolowanej należy wykonywać wyłącznie ręcznie i pod nadzorem służb PSG a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu od osi gazociągu.

Na trasie planowanej ścieżki projektowany jest gaoziciąg w/c DN 250 wraz światłowodem. Należy zachować w/w odległości także od projektowego gazociągu zgodnie z dołączonym profilem.

4. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić PSG sp. z o.o - Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, 61-860 Poznań ul. Za Groblą 8 - **Dział Stacji i Sieci Gazowej**, nadzor.poznan@psgaz.pl tel. 61-8545-657, -246 co najmniej 14 dni wcześniej celem zabezpieczenia nadzoru.
5. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunków (poprawek) do niniejszego uzgodnienia.
6. Przed przystąpieniem do prac należy przesłać zlecenie do **Działu Stacji i Sieci Gazowych** na płatny nadzór z podaniem:
 - numeru uzgodnienia
 - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy
 - terminu rozpoczęcia prac w miejscu skrzyżowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć do Działu Stacji i Sieci Gazowych inwentaryzację powykonawczą skrzyżowania, która winna zawierać:
 - a) mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej wraz z powstałym punktem pomiarowym w miejscu skrzyżowania, wykonaną zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzoną oryginalną pieczęcią przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
 - b) mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DWG lub DXF w układzie 2000, która powinna zawierać następujące dane:
 - w miejscu skrzyżowania należy podać rzędną góry rury gazociągu i rzędną góry projektowanego uzbrojenia oraz współrzędne początku i końca rury ochronnej (jeżeli taka została zamontowana)
 - miejsce skrzyżowania opisać z podaniem nazwy gminy, obrębu i numeru działki
 - kolorystyka obiektów powinna być zgodna z obowiązującymi standardami mapy cyfrowej
8. Ważność uzgodnienia wynosi dwa lata licząc od daty wystawienia.

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Dział Stacji i Sieci Gazowej

Sprawę prowadzi:

Paweł Cieślík, tel: (61) 8 545 343

Mateusz Haremski
Kierownik Sekcji Ewidencji
Majątku i Uzgodnień



Elektronicznie
podpisany przez
Mateusz Haremski
Data: 2024.10.16
09:29:41 +02'00'

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8
61-860 Poznań

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 685 630 000 zł

Paweł Cieślík
Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Cieślík
Data: 2024.10.16
08:30:20 +02'00'



www.psgaz.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Wykreślono przebieg sieci gazowej wysokiego ciśnienia
w oparciu o istniejące plany sieci gazowej.

Uzgodnienie - pismo Nr 7735009 10/110624

Data 16/10/25 podpis [signature]

WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

BZ

15021U



