

Kostrzyn, dnia 11.10.2024 roku

Nasz znak: DZD.109.2024

L.dz. 4292/24

**SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp.k.**

**ul. Głuchowska 1**

**60-101 Poznań**

Dotyczy: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej w Czerlejniku do granicy m.Kostrzyn w ciągu drogi powiatowej nr 2441P

Działając w imieniu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w odpowiedzi na Państwa pismo SMP/0761/2024/1867/MW z dnia 27.09.2024 r. (data wpływu do tut. Zakładu 01.10.2024 r.) informuję, że w obrębie planowanej inwestycji, Zakład posiada istniejącą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Aktualny przebieg sieci wod-kan przedstawiony jest na mapach stanowiących zasoby PODGiK.

Istniejąca sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna częściowo zlokalizowane będą w projektowanej drodze dla pieszych i rowerów z nawierzchni bitumicznej oraz projektowanych zjazdach z kostki betonowej. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zarówno sieć wodociągowa, jak i kanalizacyjna nie znajdowały się bezpośrednio pod projektowanymi krawężnikami betonowymi. Jednocześnie informuję, że infrastruktura wod-kan powinna przebiegać w pasie drogowym lub pod chodnikiem.

Ogólne wytyczne :

- skrzynki zasuw wodociągowych, hydrantów, włazy studni kanalizacyjnych i komór, należy posadzić do wysokości projektowanej nawierzchni,
- włazy studni sieci kanalizacji sanitarnej, które będą zlokalizowane w pasie drogowym należy wymienić na włazy żeliwne lub z wypełnieniem betonowym obudowane płytą betonową (zestaw naprawczy),
- w przypadku konieczności przebudowy urządzeń wod-kan, należy uzgodnić sposób rozwiązania z Zakładem Komunalnym w Kostrzynie,
- koszty robót i uszkodzeń w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor,
- należy powiadomić pisemnie Zakład Komunalny o rozpoczęciu prac ziemnych,
- należy dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, mapę inwentaryzacyjną powykonawczą drogi wraz z naniesionymi rzędnymi urządzeń wod-kan,

- należy zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej zgodnie z PN-92/B-01706.

Dodatkowo informuję, że wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024 nie obejmuje swoim zakresem prac związanych z rozbudową, przebudową bądź modernizacją sieci wod-kan we wskazanym obszarze.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 61 669 89 10.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego  
w Kostrzynie  
*mgr Kinga Czechowska*



**Otrzymują:**

- adresat  
- a/a

**Sprawę prowadzi:**

Ewa Dymalska  
Zastępca Dyrektora  
tel. 61 669 89 12  
e-mail: ewa.dymalska@zkkostrzyn.pl