

Koluszki dn. 20.11.2024 r.

Plan3D Adrian Bogutczak
90-731 Łódź
ul. Wólczańska 19
tel. 603 648 300

L.dz.: 8669/2024/WG

KPGK Sp. z o. o. w Koluszkach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2024 r. informuje, że wyraża zgodę na zmianę lokalizacji wodomierza głównego z pomieszczenia szatni do studni wodomierzowej zlokalizowanej na posesji dz. nr 222 w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich, pod warunkiem:

1. Roboty hydrauliczne wykonać na własny koszt.
2. Wymienić na rurę PE (obliczyć i zaprojektować średnicę rury do zapotrzebowania na wodę) w śladzie istniejącego przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do nowo wybudowanej studni wodomierzowej przy czym przewód musi być w jednolitej całości.
3. Wodomierz główny zamontować na konsoli wsporczej z kompensacją. Lokalizować go w studni wodomierzowej usytuowanej na dz. nr 222 w odległości do 6 m od linii rozgraniczającej z drogą dz. nr 71 miejscu dostępnym dla pracowników obsługi dostawcy wody. Studnia musi zabezpieczać wodomierz przed zalaniem wodą, działaniem mrozu, oraz możliwością uszkodzenia itp.
4. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowane zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN 92/B-01706.
5. Trwale zlikwidować pozostałe istniejące przyłącza wodociągowe poprzez ich fizyczną likwidację oraz montaż korka ze stali nierdzewnej za zasuwą. Zasuwę przed montażem korka zamykają pracownicy wydziału wodociągowego.
6. Zgłosić gotowość do odbioru wykonane roboty w Wydziale Wodociągowym (tel. 44 714 58 24) przy czym **wykop musi być otwarty od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej oraz w miejscu likwidacji przyłączy wodociągowych a przeniesienie wodomierza głównego z budynku do studni wodomierzowej dokonują tylko pracownicy Wydziału Wodociągowego.**

Za wykonaną usługę przeniesienia wodomierza wystawimy fakturę na kwotę 160,00 zł +VAT.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU

mgr inż. Tomasz Szczegielnicki

Do wiadomości:
Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Sprawę prowadzi:
Wydział Wodociągowy
Adam Johan
Tel: 44 714 58 24