

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Chełm  
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61  
tel.: (84) 539 21 00  
fax: (84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.rechel.m.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 2 lipca 2024 r.  
L. dz. 5403/5240/2024  
Egz. nr 1

Droga Development Sp. z o. o.  
23-400 Biłgoraj;  
Ul. Polna 34i

Dotyczy: Uzgodnienia zadania „Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 109721L w m. Olesin i m. Wielobycz-Kolonia”

PGE Dystrybucja S.A. RE uzgadnia pozytywnie zadanie „Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 109721L w m. Olesin i m. Wielobycz-Kolonia”, przebudowa wskazanej drogi nie wchodzi w kolizję z urządzeniami siecią elektroenergetyczną. Z następującymi uwagami:

1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejące linie kablowe, napowietrzne niskiego oraz średniego napięcia przebiegające w zakresie opracowania.
2. Projektowane skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą linią napowietrzną wykonać zgodnie z normą PN-E05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. W miejscu skrzyżowania drogi z liniami napowietrznymi zachować odległość pionową min. 6m od czynnej linii nN i 7,1m od czynnej linii SN.
4. Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (dźwigi, podnośniki) w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m, w pobliżu czynnej linii SN w odległości mniejszej niż 5m.
5. Przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu projektowanej drogi z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN prace prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. W przypadku odkopania miejsca skrzyżowania na kabel elektroenergetyczny należy założyć dwudzielna rurę ochronną. Po jej założeniu miejsce kolizji należy zgłosić do RE Chełm celem odbioru przed zasypaniem.
7. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi podczas wykonywania prac, inwestor

jest zobowiązany do usunięcia kolizji poprzez przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

8. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić w RE Chełm środki i warunki bezpiecznego wykonywania prac w miejscach skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi.
9. O planowanym terminie wykonania prac powiadomić RE Chełm na min. 7 dni przed rozpoczęciem robót.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Chełm  
Z-ca Dyrektora

*Marcin Karpiuk*

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Mirosław Pędzelski, tel. 82 572 69 14