

"DAJAR-POŻ"  
22-437 Łabunie ul. Klonowa 12  
tel. 501 532 190

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia przeglądu i pomiaru hydrantu zewnętrznego  
zgodnie z Polską Normą PN-71/B-02863

Lp	KARTA POMIARU HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ	
1	OBIEKT: nazwa i adres	GMINA ŁASZCZÓW
		UL. CHOPINA 14
		22-650 ŁASZCZÓW
2	Lokalizacja hydrantu	Łaszców - pawilon handl. STOKR
3	Rodzaj hydrantu	DN 80
4	Oględziny zewnętrzne	Zgodnie z Polską Normą PN-71/B-02863
5	Sprawdzenie wymiarów wymaganych z PN	Zgodnie z Polską Normą PN-71/B-02863
6	Sprawdzenie podłączenie węża	Zgodnie z Polską Normą PN-71/B-02863
7	Sprawdzenie ciśnienia hydrostatycznego [MPa]	0,52
8	Sprawdzenie ciśnienia hydrodynamicznego [MPa]	0,34
9	Natężenie przepływu wody Q [dm <sup>3</sup> /s]	13,15
10	Średnica dyszy [mm]	26,00
11	OCENA HYDRANTU	> Hydrant spełnia wymogi Polskiej Normy
12	Data i podpis wykonującego pomiar (pomiar wykonano zestawem hydro test 1401 firmy BIATECH)	04.10.2023 Dajar-Poż Robert Wilk 22-437 Łabunie, ul. Klonowa 12 NIP: 922-116-03-10 tel. 501 532 190
13	Następny przegląd i wykonanie testu	PAŹDZIERNIK 2024 r
14	Uwagi i zalecenia	Polska Norma Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. MSW-KGSP z dnia 17.12.1971 (MP 12/1092 poz 87)