

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
"PRO-DM" Iwona Gryglak
Droginia 386
32-400 Myślenice

Wasz znak: L.dz.168/042024/IG

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1161327.1.24

Kraków, 19.04.2024

Dot.: **Warunków zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr K1935 Myślenice-Bysina-Sułkowice od km 6+420 do km 7+370 wraz z przebudową przepustu w km 7+195 w m. Jasienica**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 40	PE	-	Jasienica	-	Rok wykonania 2018 RO dn90 PE L=12 m Arkusz 2.1
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE	-	Bysina	-	Rok wykonania 2020 RO dn160 PE L=137 m Arkusz 2.1
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE	-	Jasienica	-	Rok wykonania 2021 RO dn160 PE L=36 m Arkusz 2.1
GAZOCIĄG	S/C	DN 40	Stal	-	Jasienica	-	Rok wykonania 1990 RO DN 150 stal L=12 m Arkusz 2.1
GAZOCIĄG	S/C	DN 50	Stal	-	Jasienica	-	Rok wykonania 1990 RO DN 150 stal L=11 m Arkusz 2.2
PRZYŁĄCZE	S/C	dn 25	PE	-	Jasienica	1	Rok wykonania 2023 RO dn90 PE L=12 m Arkusz 2.2
GAZOCIĄG	S/C	DN 40	Stal	-	Jasienica	-	Rok wykonania 1990 RO DN 150 stal L=10 m Arkusz 2.2

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)

06.05.2024
(data)

z uwzględnieniem §110. Gazociągi umieszczone w poboczu drogi są zabezpieczone rurami osłonowymi i nie powinny kolidować z rozbudową drogi.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi. W przypadku braku możliwości zachowania poniższych zaleceń należy zgłosić się do Gazowni osobnym pismem w celu wydania warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Dobczycach, ul. Rzeźnicza 38, 32-410 Dobczyce. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót
7. Ważność warunków określa się do dnia 19.04.2026.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Izabela Kozakiewicz tel. 12 628 12 78


e-mail: izabela.kozakiewicz@psgaz.pl

Do wiadomości:

- Gazownia w Dobczycach
- Sekcja ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Michał Kornas