



Strzeleccki, 11 kwietnia 2025 roku

IR.IV.271.11.2025

Odpowiedź na zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot. postępowania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Raclawiczkach” – postępowanie II

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie większej części zadania w technologii ciśnieniowej opartej o indywidualne przepompownie ścieków?

Technologia wysokociśnieniowa znacząco upraszcza projektowanie, oraz wykonanie magistral kanalizacyjnych. Metody bezwykopowe wpływają na zmniejszenie kosztów i czasu realizacji oraz uciążliwości dla mieszkańców.

W miejscowościach objętych projektem są wykonane trwałe nawierzchnie dróg i chodników. Realizacja kanalizacji grawitacyjnej w tych warunkach wiąże się z długotrwałymi pracami ziemnymi, głębokimi wykopami i koniecznością odtworzenia nawierzchni. Szacowany koszt wykonania kanalizacji grawitacyjnej będzie dwukrotnie wyższy od kanalizacji ciśnieniowej opartej o indywidualne wyporowe pompownie ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaprojektowania większej części zadania w technologii ciśnieniowej opartej o indywidualne przepompownie ścieków.

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Osoba do kontaktu:
Anna Suszczyńska
Tel. 77 407 66 67
E mail: zp@strzeleccki.pl