



YDY γ o 5x6 mm do rozdzielnica bezpiecznikowa
w rurze BE 32

UWAGI

- Rozdzielnica prądu stałego w wykonaniu hermetycznym IP 65 1x12 modułów
- Przewody typu solarne 4mm układane w rurkach instalacyjnych BE32
- Falownik należy zlokalizować w pobliżu rozdzielnicy głównej budynku
- W rozdzielnicy bezpiecznikowej należy zainstalować aparat typu S303 16A

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA		
	dz. 37/5, obręb 0001 Stanków , gm. Rzepin		
TITLE R. STANU	INSTALACJA PV		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. JAROSŁAW ZIENKOWICZ	PODPIS	SKALA:
NUMER OPRACOWANIA BUDOWLANICZ	ZAP 0223/PWBE/18		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWY ZAPŁACED	mgr inż. BERNARD STĘPKOWSKI	PODPIS	NR RYSUNKU
NUMER OPRACOWANIA BUDOWLANICZ	ZAP 0222/PWBE/18		
DATA SPÓRZĄDZENIA	LISTOPAD 2024 r		E6