

*Stawomir Piotrowski*

Tczew, dnia *13.02.2025*

Imię i nazwisko przedstawiciela GTKOM sp. z o.o.

**Notatka służbowa**

dotycząca oględzin, sprawności i oznakowania hydrantów przeciwpożarowych

Miejscowość *Stornikowie 83* Ulica .....

Szczegółowa lokalizacja *Przed wejściem do sali reprezentacji w Łobżewie Tczewskim*

1. Typ hydrantu: ☒ nadziemny ☐ podziemny

2. Średnica: ☒ 80 ☐ 100 ☐ 150

3. Dodatkowe informacje:

Oznakowany tablicą H	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oznakowany tablicą domiarową	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Możliwość otwarcia	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oznakowana zasuwa odcinająca	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Sprawna zasuwa odcinająca	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Dostęp do hydrantu	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Kompletność zestawu	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Lokalizacja względem map	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

Wydajność i ciśnienie (wpisać wartości) wydajność (l/s) *11,80* ciśnienie [bar] *2,8*

Uwagi: .....

.....

.....

**K I E R O W N I K**  
ds. Utrzymania Obiektów  
i Sieci Wod.-Kan.

*[Podpis]*  
Czytelny podpis przedstawiciela GTKOM sp. z o.o.

*Stawomir Piłkowsky*

Tczew, dnia *18.02.2025*

Imię i nazwisko przedstawiciela GTKOM sp. z o.o.

**Notatka służbowa**

dotycząca oględzin, sprawności i oznakowania hydrantów przeciwpożarowych

Miejscowość *Włocławek Tczewskie* Ulica *Sportowa 10*

Szczegółowa lokalizacja *przed boiskiem „Orlik”*

1. Typ hydrantu: ☒ nadziemny ☐ podziemny

2. Średnica: ☒ 80 ☐ 100 ☐ 150

3. Dodatkowe informacje:

Oznakowany tablicą H	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Oznakowany tablicą domiarową	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Możliwość otwarcia	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Oznakowana zasuwa odcinająca	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Sprawna zasuwa odcinająca	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Dostęp do hydrantu	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Kompletność zestawu	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE
Lokalizacja względem map	<input checked="" type="radio"/> TAK	<input type="radio"/> NIE

Wydajność i ciśnienie (wpisać wartości)

wydajność (l/s) *1180*

ciśnienie [bar] *2,8*

Uwagi:

**KIEROWNIK**  
ds. Utrzymania Obiektów  
i Sieci Wod.-Kan.

Czytelny podpis przedstawiciela GTKOM sp. z o.o.