


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100



SZ1	$U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna		12cm
izolacja z EPS		15cm ($\lambda=0,031 \text{ W/mK}$)
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SZ2	$(REI120) U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$	52cm
cegła elewacyjna		12cm
puszka powietrzna		3cm
izolacja z wełny mineralnej		12cm ($\lambda=0,031 \text{ W/mK}$)
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SW1		14cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
blocek silikatowy		12cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
SW2		26cm
tynk cementowo-wapienny		1cm
blocek silikatowy		24cm
tynk cementowo-wapienny		1cm

SF1	34cm
folia kubetkowa	---
polistyren ekstrudowany XPS	10cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
błoczek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
SF2	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
błoczek betonowy	24cm
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna	---
Pz1	32,0cm
płyty brukowe	8,0cm
podsypka wyrównująca z kruszywa	4,0cm
piasek zagęszczony cementem	20,0cm
grunt rodzimy	---

P1	$U=0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$	60,4cm
wykończenie posadzki		2cm
wylewka betonowa wzmocniona włóknami		8cm
polistyren XPS z folią odpromienną		15cm ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$)
mikrozaprawa lub folia PE		0,2cm
beton podkładowy posadzki		15cm
folia ochronna PE na zakład suchy		0,2cm
piasek zagęszczony		20cm
grunt rodzimy		---
P2		60,4cm
wykończenie posadzki		2cm
wylewka betonowa wzmocniona włóknami		5cm
polistyren XPS z folią odpromienną		7cm ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$)
mikrozaprawa lub folia PE		0,2cm
beton podkładowy posadzki		7cm
folia ochronna PE na zakład suchy		0,2cm
strop żelbetowy		20cm
tynek cementowo-wapienny		---

P3	48,2cm
plyta OSB	2,2cm
wetna mineralna	25cm
izolacja przeciwwilgociowa	---
strop żelbetowy	20cm
tynek cementowo-wapienny	---
D $U=0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$	50,2cm
2x papa termozgrzewalna	---
wetna mineralna	25cm ($\lambda=0,033 \text{ W/mK}$)
izolacja przeciwwilgociowa	---
wylewka betonowa	5cm
strop żelbetowy	22cm
tynek cementowo-wapienny	1cm

Inwestor:		Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew		Branża architektoniczna	
Nazwa inwestycji:		Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu		Faza: projekt architektoniczno- budowlany	
Adres inwestycji:		83-110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie		Data: 10 lutego 2025	
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia		Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna			
Nazwa rysunku			Skala	Nr rys.	
Przekrój A-A			1:100	A-04	