PODCIĄG ŻELBETOWY 1.PD.03

SKALA 1:25
SZT. 1





Nr	Ilosc [szt]	Sred [mm]	Dlug [mm]	#8	#12	#16	UWAGI
6	2	#12	6030		12.1		
4	4	#16	7010			28	
1A	60	#8	1492	89.5			
1	4	#16	6380			25.5	
RAZEM wg srednic [m]				89.5	12.1	53.5	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.888	1.578	
RAZEM wg srednic [kg]				35.4	10.7	84.4	
RAZEM wg gat. stali [kg]					130.5		
RAZEM [kg]					130.5		

ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

BETON wg PN–EN 206+A1:2016–12 :
- MAKS. WSKAŹNIK W/C – 0,50
- MIN ILOŚĆ CEMENTU: 300kg/m3
- MIN ZAWARTOŚĆ POW. 4%
- KRUSZYWO ZGODNE Z PN–EN 12620:2000

BETON: **OTULINA:**
- FUNDAMENTY, ŚCIANY FUND. C25/30 W8 F150 5cm
- STROPY, ŚCIANY, BELKI, NADPROŻA: C25/30 3cm
- BETON PODKŁADOWY: BETON C8/10

STAL ZBROJENIOWA:
- PRĘTY ŚREDNICY >#8 – B500SP (AIIIN)
- PRĘTY ŚREDNICY <#8 – B500A (AIIIN)

IZOLACJE:
- IZOLACJE– WG BRANŻY ARCHITEKTURA

Uwagi ogólne dotyczące wykonywania i zbrojenia elementów żelbetowych



1. Kształty, zagięcia i zagięcia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierać wg PN–EN–1992–1–1.
2. Wymiary strzemion podawane są po zewnętrznym obrysie pręta (metoda A, PN–EN ISO 3766).
3. W przypadkach nieopisanych na rysunku stosować zasady zgodnie z PN–EN–1992–1–1.
4. Zalecene fazowanie narożników stupów i belek (1,5cm).
5. Kolejnośc układania zbrojenia wg. szkicu.

BRANŻA: KONSTRUKCJE RZĘDNA ZERA PROJEKTOWA: ±0,00=28,02
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAĆ Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ [1851]

Inwestor
Gmina Tczew,
ul. Lecha 12
83–110 Tczew

Branża konstrukcyjna

Nazwa inwestycji
Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu

Projekt Techniczny

Adres inwestycji
83–111 Tczew, gm. Tczew,
dz. nr ew. 191/3,
obr. 0017 – Stanisławie

Data: marzec 2024

Wykonawca
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20–445 Lublin
tel. 664 566 191

Jednostka projektowa
Biuro Usług Projektowych Tomasz Nicer
ul. Czechowska 7/3, 20–072 Lublin

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Nicer	LUB/0107/PWOK/08 spec.konstrukcyjna	
Sprawdzający	mgr inż. Mykola Roshakovskyi	LUB/0226/PWBKb/23 spec.konstrukcyjna	
Opracowanie	mgr inż. Kamila Kozielewicz		

Nazwa rysunku: PODCIĄG ŻELBETOWY 1.PD.03
Skala: 1:25
Nr rys.: K–411