Schemat rozdzielnicy TG



Nr obwodu						TG/TP1		TG/OZ1	TG/OZ2	TG/ZZ1	TG/ZZ2	TG/AW	TG/EW	TG/O1	TG/O2	TG/O3	TG/O4	TG/G1	TG/G2	TG/G3	TG/G4	TG/G5	TG/G6	TG/G7	TG/G8	TG/G9	TG/K1	TG/K2		TG/Z1	TG/Z2	TG/Z3	TG/Z4		TG/S1	TG/S2	TG/S3	TG/S4	TG/S5	TG/S6	TG/S7	TG/S8	TG/S9	TS/Z10	TS/Z11	TS/Z12	TS/Z13	TS/Z14	TS/Z15	TS/Z16
Nazwa obwodu	Zasilanie z ZK	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwporażeniowa	PV	Rezerwa	Tablica IP	Zapas	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Brama	Furtka	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 3X16 230V	Gniazda 3X16 230V	Rezerwa	Instalacja przyzwowa niskoprądowych	STANY 1	STANY 2	CPD	Rezerwa	Wentylator	Wentylator	Zestaw do podłączania cobiegu	Grzałka	Pompa obiegowa	Awaryjna zewnętrzna pompy ciepła	Awaryjna zewnętrzna pompy ciepła	Awaryjna zewnętrzna pompy ciepła	Zasilanie kotła	Centrala WW	Centrala WM2	Centrala WM3	Centrala WM4	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy

Inwestor: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83–110 Tczew			Branża elektryczna
Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu			Faza: projekt techniczny
Adres inwestycji: 83–110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie			Data: luty 2025
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20–445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17 spec. inst. elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Łątkowski	LUB/0085/POOE/12 spec. inst. elektryczne	
Nazwa rysunku: Schemat rozdzielnicy TG		SKALA b/s	NR RYS E10