


2.W.01
ŚCIANA SZCZYTOWEJ W OSI "B"



KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
BETON wg PN-EN 206+A1:2016-12 :
MAKS. WSKAZNIK W/C - 0,50
MIN. ILOŚĆ CEMENTU - 300kg/m³
MIN. ZAWARTOŚĆ POW. 4%
WŁASZCZYSTWO ZODRĘCZNE Z PN-EN 12620:2000
BETON:
FUNDAMENTY, ŚCIANY FUND. C25/30 W6 F150 5cm
STROPY, ŚCIANY, BELKI, NADPROŻA: C25/30
BETON POKŁADOWY: BETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA:
PRĘTY ŚREDNICY >φ8 - B500SP (AIII)
PRĘTY ŚREDNICY <φ8 - B500A (AIII)
IZOLACJE - WG BRANŻY ARCHITEKTURA

Uwagi ogólne dotyczące
wykonywania i zbrojenia elementów żelbetonowych

1. Kształty, zagłębienia i zagłębienia haków kotwiących pokazano w sposób schematyczny. Średnice zagięć prętów dobierano wg PN-EN-1992-1-1.
2. Wymiary strzemienn podawane są po zewnętrznych obrzeżach pręta (metoda A, PN-EN ISO 3766).
3. W przypisach niepełniących na rysunku stosować zasady zgodnie z PN-EN-1992-1-1.
4. Zalecane fazowanie narożników słupów i belek (1,5cm).
5. Kolejność układania zbrojenia wg. szkicu.

BRANŻA: KONSTRUKCJE RZĘDNA ŻEŁA PROJEKTOWA: ±0,00-28,02
DODATKOWE DOMIARY WYKONYWAĆ Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ [1851]

Investor Gmina Tczew,
ul. Lecha 12
83-110 Tczew Branża konstrukcyjna

Nazwa inwestycji Budowa przedszkola na działce 191/3
w Stanisławiu Projekt Techniczny

Adres inwestycji 83-111 Tczew, gm. Tczew,
dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 - Stanisławiu Data:
marzec 2024

Wykonawca Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
tel. 664 566 191

Jednostka projektowa Biuro Usług Projektowych Tomasz Nicer
ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Nicer	LUB/0107/PWOK/08 spec.konstrukcyjna	
Sprawdzający	mgr inż. Mykolas Roshakovskiy	LUB/0226/PWBKb/23 spec.konstrukcyjna	
Opracowanie	mgr inż. Kamila Kozielewicz		

Nazwa rysunku WENIEC 2.W.01 CZ.2 Skala 1:25 Nr rys. K-420