



	AW1	Oprawa podtynkowa okrągła, 19W 2000lm 840 IP20/44 IK04 PLX
	B1	Oprawa podtynkowa kwadratowa 26W 3500lm 840 IP20/44 IK04 Micro-PRM
	B2	Oprawa podtynkowa kwadratowa 34W 4350lm 840 IP20/44 IK04 Micro-PRM
	C1	Oprawa natynkowa prostokątna 17W 2500lm 840 IP66 IK10 PC-Frozen
	Z1	Oprawa naścienna 14W 1300lm 840 IP65 IK08 PC
	Z2	Oprawa typu naświetlacz montaż na ścianie 29W 4450m 840 IP65 IK08 SHT
	EW1	Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1W 1h
	EW2	Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1W 1h
	AW1	Oprawa awaryjna 3W 1h optyka otwarta
	AW2	Oprawa awaryjna 3W 1h optyka korytarzowa
	AW3	Oprawa awaryjna zewnętrzna 1W 1h

- łącznik pojedynczy IP20 p/t
- łącznik pojedynczy IP44 p/t
- łącznik świecznikowy IP20 p/t
- łącznik świecznikowy IP44 p/t
- łącznik schodowy IP20 p/t
- łącznik podwójny schodowy IP20 p/t
- łącznik krzyżowy IP20 p/t
- czujnik ruchu
- gniazdo 230V/16A+PE IP20 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP44 p/t
- gniazdo 230V/16A+PE IP55 p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE IP20 p/t
- zestaw gniazd 2x230, 2xDATA, 2xRJ
- centrala wentylacyjna
- wentylator kanałowy
- tablica rozdzielcza p/t
- panel wywołania
- wideodomofon
- klimatyzator jedn. zewnętrzna
- klimatyzator ścienny jedn. wewnętrzna

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 [www.d-architektura.com.pl](http://www.d-architektura.com.pl)

[gajekada@gmail.com](mailto:gajekada@gmail.com), [dworaczykkamil@gmail.com](mailto:dworaczykkamil@gmail.com)

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja części pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka z przebudową i remontem tych pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji:

Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001\_5.0007.1564/19, 182001\_5.0007.1564/69, 182001\_5.0007.1564/63

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie

Gmina - Baranów Sandomierski

Inwestor:

Gmina Baranów Sandomierski,

Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

Projektant

inż. Paweł Piwowar

Podpis

Specjalność

Nr. upr.

elektryczna

E-117/02

Sprawdzający

mgr inż. Bartosz Budzik

Podpis

Specjalność

Nr. upr.

elektryczna

E-217/02

Tytuł rysunku

Instalacje elektryczne - rzut parteru

Stadium

Projekt PT

Data

03.2025

Skala

1:100

Architektura

Nr rysunku

E1