



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Opis	--	--	--	Tz-1	Tz-2	Tz-3	-	Tz-4
Moc [kW]/Prąd [A]	30,03/9,55	--	--	0,204	0,034	0,147		0,014
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5		N2XH 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Ośw.: 0.1-0.4	Ośw.: 0.5, 0.7, 0.8	Ośw.: 0.6, 0.9-0.13	Ośw.: sterowanie	Ośw. zewnętrzne

Dworaczyk
Architektura

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

Adaptacja części budynku przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek
„Aktywny Maluch”

Adres inwestycji:

Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001_5.0007.1564/19, 182001_5.0007.1564/69, 182001_5.0007.1564/63
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie
Gmina - Baranów Sandomierski

Inwestor:

Gmina Baranów Sandomierski,
Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

Projektant

inż. Paweł Piwowar

Sprawdzający

mgr inż. Bartosz Budzik

Podpis

Podpis

Specjalność

elektryczna

Specjalność

elektryczna

Nr. upr.

E-117/02

Nr. upr.

E-217/02

Tytuł rysunku

Schemat tablicy Tz

Stadium

Projekt PW

Data

03.2025

Skala

-

Nr rysunku **ES-1.1**