



Numer obwodu	9	9.1	10	11	12	13	
Opis	Tz-5	Tz-6	Tz-7	Tz-8	Tz-9	Tz-10	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,12	0,014	0,1	1,2	1,6	1,6	
Przewód	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Wiedodomofon	Gn. 230V: 0.4	Gn. 230V: 0.2, 0.3	Gn. 230V: 0.1	

**D**woraczyk  
**Architektura**

#### Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D  
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl  
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:  
Adaptacja części budynku przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek  
„Aktywny Maluch”

Adres inwestycji:  
Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001\_5.0007.1564/19, 182001\_5.0007.1564/69, 182001\_5.0007.1564/63  
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie  
Gmina - Baranów Sandomierski

Inwestor:  
Gmina Baranów Sandomierski,  
Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

Projektant  
inż. Paweł Piwowar  
Sprawdzający  
mgr inż. Bartosz Budzik

Podpis

Specjalność  
elektryczna  
Nr. upr.  
E-117/02

Podpis

Specjalność  
elektryczna  
Nr. upr.  
E-217/02

Tytuł rysunku  
**Schemat tablicy Tz**

Stadium  
**Projekt PW**

Data  
**03.2025**

Skala  
-

Nr rysunku  
**ES-1.2**