



Numer obwodu	14	15	16	17	18	19	20	21	
Opis	Tz-11	Tz-12	Tz-13	Tz-14	Tz-15	Tz-16	Tz-17	Tz-18	
Moc [kW]/Prąd [A]	3,2	2,4	2	2,4	1,6	1,5	1,5	0,6	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 0.5, 0.7, 0.8	Gn. 230V: 0.5	Gn. 230V: 0.9	Gn. 230V: 0.10, 0.12, 0.13	Gn. 230V: 0.11	Gn. 230V : ZMYWARKA: 0.9	Gn. 230V : ZMYWARKA: 0.1	Gn. 230V : ŁODÓWKA: 0.1	

Dworaczyk Architektura	Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D 600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com		Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski, Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski		
	Nazwa obiektu budowlanego: Adaptacja części budynku przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Aktywny Maluch”		Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	
			Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	
	Adres inwestycji: Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001_5.0007.1564/19, 182001_5.0007.1564/69, 182001_5.0007.1564/63 Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie Gmina - Baranów Sandomierski		Tytuł rysunku Schemat tablicy Tz		Specjalność elektryczna
			Stadium Projekt PW		Nr. upr. E-117/02
		Data 03.2025		Nr. upr. E-217/02	
		Skala -			
Nr rysunku ES-1.3					