



Numer obwodu	22	23	24	25	26	27	28	
Opis	Tz-19	Tz-20	Tz-21	Tz-22	Tz-23	Tz-24	Tz-25	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,6	0	2	1	0	0,021	0,021	
Przewód	N2XH 3x2,5	Rezerwa	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	
Nazwa obwodu	Gn. 230V : ŁODÓWKI: 0.9	Rezerwa	Gn. DATA: 0.5	Gn. DATA: 0.11	Sterowanie	Wentylator: 0.1	Wentylator: 0.4	

**D**woraczyc

#### Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D  
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl  
gajekada@gmail.com, dworaczyc@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:  
Adaptacja części budynku przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek  
„Aktywny Maluch”

Adres inwestycji:  
Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001\_5.0007.1564/19, 182001\_5.0007.1564/69, 182001\_5.0007.1564/63  
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie  
Gmina - Baranów Sandomierski

Inwestor:  
Gmina Baranów Sandomierski,  
Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski

Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-217/02
Tytuł rysunku <b>Schemat tablicy Tz</b>			
Stadium <b>Projekt PW</b>		Data <b>03.2025</b>	Skala <b>-</b>