



Numer obwodu	29	30	
Opis	Tz-26	Tz-27	
Moc [kW]/Prąd [A]	4	2,43	
Przewód	N2XH 5x4	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Centrala Wentylator: 0.12	Klimatyzacja	

Dworaczyk
Architektura

Biurowo projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D 600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com		Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski, Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski			
Nazwa obiektu budowlanego: Adaptacja części budynku przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „Aktywny Maluch”		Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
Adres inwestycji: Identyfikator działek ewidencyjnych: 182001_5.0007.1564/19, 182001_5.0007.1564/69, 182001_5.0007.1564/63 Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie Gmina - Baranów Sandomierski		Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-217/02
		Tytuł rysunku Schemat tablicy Tz			
		Stadium Projekt PW		Data 03.2025	Skala -