



OZNACZENIA

- ISTN. ŚCIAMY KONSTRUKCYJNE
- PROJ. ZAMUROWANIA I ŚCIANY NOŚNE Z CERAMIKI BUDOWLANEJ
- PROJ. ROZBIÓRKA ISTN. STROPÓW
- PROJ. WYBICIA I ROZBIÓRKI

B1, B2, B3

BELKI ŻELBETOWE MONOLITYCZNE. WYKONAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NALEŻY ROZEBRAĆ DO POZIOMU OPARCIA BELKI. WYKONAĆ BELKI, A NASTĘPNIE PODMUROWAĆ DO POZIOMU OPARCIA PŁYTY STROPOWEJ TJ. WIEŃCA W1, W2.

Nst 2xC160

PROJ. NADPROŻA STAŁOW W ISTN. ŚCIANIE CEWONIKI UPN160. MONTOWAĆ WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO. NADPROŻE PO WYKONANIU NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF (SYSTEM) DO PORZĄDANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R ZGODNIE Z PROJ ARCHITKTURY (OPIS P.POŻ.)

PST

PŁYTA STROPOWA, DWUKIERUNKOWO ZBROJONA GR. 15 CM. ZBROJONA DOŁEM KRZYŻOWO #10 CO 15 CM. GÓRĄ NAD PODPORAMI #10 CO 12 CM. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PRĘTÓW GÓRNYCH #8 CO 20 CM.

PŁYTA UŁOŻONA ZE SPADKIEM ZGODNIE Z PROJ. ARCHITKETURY

ŚCIANY PO OBWODZIE PŁYTY STROPOWEJ PST ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM W1, W2 WYS. 25CM ZBROJONYM 4#12, STRZEMINA FI 6 CO 30 CM.

UWAGA:

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCH. I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

BETON C20/25 (B-25)

STAL RB500W (AIIIIN)

STAL KONSTRUKCYJNA S355

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU | Adaptacja części pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia żłobka z przebudowa i remontem tych pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n.: "Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek "Aktywny Maluch" | | | |
| ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU | Ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 39-451 Skopanie | | | STADIUM: PT |
| INWESTOR | Gmina Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski | | | SKALA: 1:100 |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT KONSTRUKCJI | | | |
| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO | NR. UPRAWNIEN | DATA OPRAC. | PODPIS |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA | mgr inż. arch. Sebastian Pikor | PDK/0218/PWOK/19 | 03.2025 | |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA | inż. Szczepan Stachowicz | B-224/82 | 03.2025 | |
| BRANŻA: KONSTRUKCJA | | | | NR RYS.: K1 |

Dworaczyk

rchitektura