


Wniosek o nadzór autorski		KNA/ 12 /2025
<i>Branża:</i>	Branża sanitarna	<i>Data: 24.02.2025r</i>
Dot.: Zbyt małe przykrycie sieci wodociągowej dn 200 na odcinku W8 – W10		

Kontrakt: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	
Wykonawca: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 250 30-663 Kraków	Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie Ul. Bernardyńska 24 33-100 Tarnów

Wnioskodawca: <input type="checkbox"/>	Zamawiający: <input type="checkbox"/>	Inżynier: <input type="checkbox"/>	Wykonawca: <input checked="" type="checkbox"/>
Opis przedmiotu wniosku: <p>Wykonawca wykonał inwentaryzację terenu przyległego na odcinku od wiaduktu kolejowego do potoku Mrozówka w zakresie czasowego zajęcia w śladzie projektowanej sieci wodociągowej. Na odcinku W8 - W10 wodociągu stwierdzono zbyt małe przykrycie (w załączeniu szkic inwentaryzacji stanu zero). Najmniej korzystnym przekroju przykrycie wodociągu wynosi 85 cm. Przedmiotowy fragment projektowanego wodociągu znajduje się na działkach prywatnych.</p> <p>Wykonawca zwraca się do Nadzoru Autorskiego o potwierdzenie sposobu zabezpieczenia wodociągu na odcinkach gdzie niespełniony jest warunek minimalnego przykrycia 1,4m poprzez zastosowanie ocieplenia rury w postaci np. zasypki z keramzytu grubości min. 30cm.</p> <p>Ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem istniejącym terenu budowy, których Wykonawca nie mógł zweryfikować na etapie przetargu mogą stanowić podstawę wystąpienia dodatkowych kosztów lub/i wydłużenia czasu realizacji poszczególnych robót.</p>			
<div style="text-align: right;"><p>KIEROWNIK Robót Drogowych  Stanisław Klich Podpis Wnioskodawcy</p></div>			

Ocena Inżyniera zasadności wystąpienia:

Data:

.....

Podpis Inżyniera/Inspektora branżowego


Stanowisko Projektanta:

Data.....

Zmiana nieistotna w świetle art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

.....

(Podpis Projektanta sprawującego Nadzór Autorski)



49/20 Lwowska

Przekrój poprzeczny nr 36
km 130+250.00

