


Wniosek o nadzór autorski		KNA/ 5 /2025
Branża:	Teletechniczna/energetyka	Data: 13.02.2025r
Dot.: Kolizji przewiertu pod nasypem kolejowym ze wzmocnieniem wgłębnym nasypu kolejowego.		

Kontrakt: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów	
Wykonawca: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 250 30-663 Kraków	Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie Ul. Bernardyńska 24 33-100 Tarnów

Wnioskodawca: <input type="checkbox"/>	Zamawiający: <input type="checkbox"/>	Inżynier: <input type="checkbox"/>	Wykonawca: <input checked="" type="checkbox"/>
Opis przedmiotu wniosku: <p>Wykonawca po wytyczeniu w terenie lokalizacji przewiertu nr 1; 2; 3; 4 pod nasypem kolejowym stwierdził, że nasyp w tej lokalizacji jest wzmocniony wgłębnie poprzez gwoździowanie gruntowe (w załączeniu dokumentacja fotograficzna). W dokumentacji technicznej brak informacji dot. wzmocnienia wgłębnego nasypu kolejowego.</p> <p>Wykonawca zwraca się z prośbą o doszczegółowienie Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej i energetycznej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- wskazania lokalizacji gwoździ względem projektowanych przewiertów wraz ze wskazaniem rzędny zakotwienia gwoździ gruntowych,- wskazanie minimalnej odległości zbliżenia przewiertu do strefy zakotwienia gwoździ gruntowych. <p>Wykonawca proponuje zmianę technologii wykonania 4 przewiertów na odpowiednio większą ilość przewiertów sterowanych średnicy 125mm i 160mm tak by było możliwe zachowanie strefy bezpieczeństwa do istniejących gwoździ gruntowych w tej samej lokalizacji.</p> <p>Ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem istniejącym terenu budowy, których Wykonawca nie mógł zweryfikować na etapie przetargu mogą stanowić podstawę wystąpienia dodatkowych kosztów lub/i wydłużenia czasu realizacji poszczególnych robót.</p>			
<div style="text-align: right;"><p>KIEROWNIK Robót Drogowych  Podpis Wnioskodawcy</p></div>			

Ocena Inżyniera zasadności wystąpienia:

wystąpienie zasadne

Data:

28.02.2025



Podpis Inżyniera/Inspektora branżowego

Stanowisko Projektanta:

Data.....

Zmiana nieistotna w świetle art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

.....
(Podpis Projektanta sprawującego Nadzór Autorski)

