

RZUT  
PIĘTRA I

LEGENDA

- instalacja w.z. - rura PE-RT/AL/PE-RT  
— instalacja hydrantowa - rura ze stali nierdzewnej  
- - - instalacja c.w.u. - rura PE-RT/AL/PE-RT  
~ ~ ~ instalacja cyrkulacji - rura PE-RT/AL/PE-RT  
⊘ zawór odcinający  
⊘ ogranicznik temperatury cyrkulacji  
⊘ hydrant wewnętrzny DN25 typu FIT z miejscem na gaśnicę  
W1 pion instalacji w.z., c.w.u i cyrkulacji  
H pion instalacji hydrantowej  
⊘ bateria umywalkowa / zlewowa  
• pluczka zbiornikowa

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wieloetapowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z innymi technicznymi projektami branż.  
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamierzenia, rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzać na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania.  
3. Wszelkie wymiary i kody należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

Jednostka projektowa:  
**CANEA**  
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski  
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4  
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-88; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:  
Prokuratura Okręgowa w Kielcach  
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce  
woj. świętokrzyskie

Temat:  
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO  
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z  
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu: działka nr ewid. 5866/1 i 417/22  
obrob. 261207\_4.0001, jednostka ew. 261207\_4 Staszów-miasto

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Nr proj.: 2024-09-01 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 10.2024

FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

Projektował: mgr inż. Iwona Zielińska upr. nr: SWK/0057/POOS/07

Opracował: mgr inż. Weronika Słyszcz

Sprawdził: mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KI-56/2002

Tytuł:

Rzut piętra I

Instalacja wodociągowa

Rewizja: A Skala: 1:50 Pys.: PW-IS-003