

Staszów, dnia 14.11.2024r.

L.dz . 4622/24

**Prokuratura Okręgowa
w Kielcach
ul. Mickiewicza 7
25- 352 Kielce**

Dotyczy : wydania warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2024 roku informujemy ,że zapewniamy dostawę wody i odbiór ścieków do nowo projektowanego budynku administracyjno - biurowego położonego w miejscowości **Staszów przy ul. Mickiewicza** na działkach o nr ewidencyjnych **5866/1, 417/22** wg następujących warunków:

- 1) Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować z rur PE Ø 63 ,włączając do istniejącej sieci wodociągowej z rur PCV Ø 225 za pomocą opaski imera.
- 2) Na działce zaprojektować zasuwę odcinającą ,pomieszczenie na wodomierz lub studzienkę wodomierzową.
- 3) Przejście z przyłączem pod drogą w ul. Mickiewicza umieścić w rurze osłonowej.
- 4) Przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV Ø 160 , włączając do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza.
- 5) Na przejście i umieszczenie przyłączy należy uzyskać zgodę od właściciela drogi.

Przed wykonaniem przyłączy należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie ul. Wojska Polskiego 3 o przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sporządził : Krzysztof Dyl
Otrzymują :
1 x adresat
1x a/a

**DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT**

Piotr Kondek
Piotr Kondek