


Poziom porównawczy 180,00 m n.p.m.

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Rzędna terenu projektowanego | 190.30 | 190.00 | 189.60 |
| Rzędna osi rurociągu [m] | 189.25 | 188.98 | 188.22 |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1.05 | 1.02 | 1.38 |
| Odległości [m] | | 1.82 | 11,94 |
| Średnice, materiał | | 15,0 % 40×3,7 PE100 SDR11 zw | 6,4 % |
| Długość trasy [m] | 0.00 | 1.82 | 13.76 |

Bud_gaz

G3

G2



- LEGENDA:
- rura gazowa PE100 SDR11 DN 32
 - rura gazowa stalowa
 - rura ochronna
- Uwagi:
1. Szafkę gazową należy uziemić.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania miejsca włączenia w istniejący gazociąg należy odciąć przepływ gazu w rurociągu

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

Jednostka projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:

działki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto

Branża:

INSTALACJE SANITARNE

Nr proj.:
Data:

2024-09-01
10.2024

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

| FUNKCJA | NAZWISKO | PODPIS |
|--------------|--|--------|
| Projektował: | mgr inż. Iwona Zalińska upr. nr: SWK/0057/POOS/07 | |
| Opracował: | mgr inż. Weronika Styczeń | |
| Sprawił: | mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-56/2002 | |

Tytuł:

Profil zewnętrznej instalacji terenowej gazu

| | | | | | |
|----------|---|--------|-----------|-------|------------|
| Rewizja: | A | Skala: | 1:100/100 | Rys.: | PT-ISZ-005 |
|----------|---|--------|-----------|-------|------------|