


TABLICA PIĘTROWA TP2



Nr obw.	-	----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ilość elem.	-	----	6	10	12	8	11	7	9	4	4	7	-	1	1	6	2	2	
Pi [kW]	-	----	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	2,1	2,7	1,2	1,0	2,1	-	-	-	0,135	0,088	0,048	
Opis			obwody oświetleniowe											rezerva	klapa pożarowa 1	klapa pożarowa 2	klimatyzatory biurowe	wentylatory wyciągowe ww1, ww2	jednostki wewnętrzne jw1, jw2
			piętro 1 nr pomieszczenia																
			piętro 1 nr pomieszczenia																

obudowa tablicy
TD2+TP2
VF418D

$P_i = 10,8 \text{ kW}$
 $k_z = 0,6$
 $P_s = 6,5 \text{ kW}$
 $I_s = 10 \text{ A}$

Inwestor: CANEA Inżynieria i Kompletory - Artur Połakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (+1) 344-7000; fax: (+1) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		Temat: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁ KACH NR EWID. 5866/1 I 1417/22	
Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Kielcach ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce woj. świętokrzyskie		Temat: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁ KACH NR EWID. 5866/1 I 1417/22	
Adres obiektu: obtěp 26/1207 4,0001, jednolita ew. 26/1207 4 Szasów-miasto		Nr proj.: 2024-09-01	
Data: 10.2024		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
FUNKCJA: MAZMISKO		PODPIS	
Projektant: mgr inż. Janusz Włodan upr. nr KL-242/89		Podpis:	
Opracował: mgr inż. Paweł Nowak		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Daniel Bernardini upr. nr SHK008/PPMBE23		Podpis:	
Tytuł: SCHEMAT TABLICZY TP2		Podpis:	
Revizja: A		Data: Pw.: PW-ELE-15	