

| | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> — instalacja w.z. - rura PE-RT/AL/PE-RT — instalacja hydrantowa - rura ze stali nierdzewnej - - - - - instalacja c.w.u. - rura PE-RT/AL/PE-RT ~ instalacja cyrkulacji - rura PE-RT/AL/PE-RT ⌀ zawór odcinający ∞ ogranicznik temperatury cyrkulacji hydrant wewnętrzny DN25 typu FIT z miejscem na gaśnicę W1 pion instalacji w.z., c.w.u. i cyrkulacji H pion instalacji hydrantowej ♂ bateria umywalkowa / zlewowa • płuczka zbiornikowa | | | |
| <p>Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go wraz z opisaną technicznie projektem branżą.</p> <p>Wykazanie projektu wykonawczego i rozważania aszczegabłajowe oraz przyjęte w nim realizację zastrzeżenia rozważenia babczynckie technologiczne należą bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z zastrzeżeniem niniejszego ogłoszenia.</p> <p>Wykazanie wytykany i kado nakazy sprawozdani przed rozpoczęciem prac wykończających.</p> | | | |
| CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Połakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl | | | |
| <p>restor:</p> <p style="margin-left: 40px;">Prokuratura Okręgowa w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce woj. świętokrzyskie</p> | | | |
| <p>mat:</p> <p>BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM</p> | | | |
| res obiektu: | działki nr ewid. 58966/1 i 417/22 obręb 261207_4 0001, jednostka ew. 261207_4 Słazów-miasto | | |
| nazwa: | INSTALACJE SANITARNE | | |
| proj. z dnia: 2024-09-01 | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| UNKCJA | NAZWISKO | PODPIS | |
| projektował: | mgr inż. Iwona Zielińska upr. nr: SWK/067/PPOS/07 | | |
| przepracował: | mgr inż. Weronika Słyżeń | | |
| opracował: | mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-56/2002 | | |
| <p>Rzut piętra II</p> <p>Instalacja wodociągowa</p> | | | |
| waga: | A | Skala: 1:50 | Pys.: PW-IS-004 |