


TABLICA PIĘTROWA TP1

[illegible]

obudowa tablicy
TD1+TP1
VF318D

$P_i = 10,5 \text{ kW}$
 $k_z = 0,6$
 $P_s = 6,3 \text{ kW}$
 $I_s = 9,6 \text{ A}$

Indywidualna projektacja:		CANEA	
Inwestor:		CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polański 25-035 Kielce Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-50, e-mail: biuro@canea.pl	
Temat:		Prokuratura Okręgowa w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce woj. świętokrzyskie	
Adres obiektu:		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22 działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obryb 26/207, 4.0001, jednostka ew. 26/207, 4 Szaszów-miasto	
Brandz:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Nr proj.: 2024-09-01		Stanowisko: PROJEKT WYKONAWCZY	
Data: 10.2024			
FUNKCJA		NAZWIŚCIO	
Projektant:		PODPIS	
Opisownik:			
Sprawdził:			
Tytuł:			
A		Rys.: PW-ELE-14	
SCHEMAT TABLICZY TP1			