



Zognie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

SZATNIE

§7.3 W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę

 - Kratka transferowa



MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI

Trutnowo 41, 89-526 Lubiewo
Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola
tel.: 604 997 612
www.ms-projekt.org
e-mail: mszmaglinski@gmail.com

BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "A" - RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

OBIEKT	BUDOWA ZADASZENIA NAD POLETKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ BUDYNKÓW BIUROWO-SOCJALNYCH	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. SŁONECZNA, 89-510 BYSLAW DZIAŁKA NR 412/3	DATA: 13.03.2024 r.
INWESTOR	GMINA LUBIEWO UL. HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO	NR RYS.: S-3

mgr inż. DANIEL WIŚNIEWSKI	KUP/0152/PWOS/13 w spec. instalacji sanitarnych	INSTALACJE SANITARNE Projektant	
mgr inż. JAN SCHULZ	POM/0295/PBS/16 w spec. instalacji sanitarnych	INSTALACJE SANITARNE Sprawdzający	