


Zestawienie aparatury rozdzielni	
Opis i parametry aparatu	Obliczenia
Właznik różnicowo-piętowy 25A AC 30mA	-F1
Właznik nadpądowy 10A	-F2
Właznik różnicowo-piętowy 40A AC 30mA	-F3
Właznik nadpądowy 16A	-F5
Właznik nadpądowy 25A	-F6
Organizmiz przepięt wyładowy dla klasy B+C	-O1
Rozdzielni wyładowy dla 63A	-O1
Właznik isobabny i bzd korozowy	W1

Rozdzielnia RG2:  
Pi=13,50 kW  
Pszcz=13,50 kW  
Iszcz= 22,95 A

Układy sieciowe:  
- linia zas. TN-S  
- rozdź. i ins. odb.  
TN-S

Ochr. od porażen:  
samoczynne wył. zas.  
przez zab. nadpr.

Opisy i oznaczenia urządzeń obrotowych podano na planie (planach) instalacyjnym, albo w opisie technicznym lub zestawieniu (zestawieniach).

		<b>MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI</b> Turakowo 41, 89-526 Lubiewo Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola tel.: 604 997 612 <a href="http://www.ms-projekt.org">www.ms-projekt.org</a> e-mail: <a href="mailto:mszmaglinski@gmail.com">mszmaglinski@gmail.com</a>	
<b>BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY "B" - SCHEMAT ROZDZIENI</b>			
<b>ELEKTRYCZNEJ</b>			
OBIEKT	BUDOWA ZADASZENIA NAD POLECIKIEM OSADOWYM W FORMIE WIATY, BUDOWA MUROW OPOROWYCH ORAZ BUDYNKÓW BIUROWO-SOCJALNICH	SKALA RYS.:	-
ADRES	UL. SŁONECZNA, 89-510 BYŚLAW DZIAŁKA NR 412/3	DATA:	13.08.2024 r.
INWESTOR	GMINA LUBIEWO UL. HALLERA 9, 89-526 LUBIEWO	E-7	
tech. RYSZARD ORGANIAK	GP-KZ-7342/178/93 w spec. instalacji elektrycznych	INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant	
mgr inż. KAROL GOŁEBIEWSKI	POM/0179/PWOE/08 w spec. instalacji elektrycznych	INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sprawdzający	