

LU.2.7.434.5.2019.MM

DROMACC

Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31a/5
07-410 Ostrołęka

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odpowiadając na pismo znak: [WEG-UMiG/PGW/2/2018] z dn. 09 stycznia 2018 r., po analizie dokumentacji ewidencyjnej oraz załączników mapowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych os. Północne i Grudzie w Węgrowie” obejmującego koncepcję pt. „Rozbudowa ul. Szerokiej et. I na odcinku od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z al. Partyzantów”, dołączonych do ww. pisma informuje, że wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji wodnych R-D-4 ujętego w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- uzyskanie przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do ww. rowu na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego;
- zachowanie ilości i wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
- wykonanie przez inwestora w miejscu zrzutu wód opadowych umocnienia skarp i dna rowu dla zapewnienia bezkolizyjnego spływu wód roztopowych i opadowych korytem rowu;
- utrzymywanie wykonanych urządzeń odprowadzających wody opadowe oraz ubezpieczeń w pełnej sprawności technicznej;
- systematyczne wykonywanie przez inwestora konserwacji odbiornika ścieków – odcinka rowu R-D-4 uzgodnionego z Zarządem Spółki Wodnej w Węgrowie lub partycypacja w kosztach jego utrzymania (przynajmniej 1 raz w ciągu roku pełna konserwacja), dla zapewnienia pełnej drożności na odcinku, na którym oddziaływać będą odprowadzane wody.

Pozostałe odbiorniki, do których planowany jest zrzut wód opadowych i roztopowych z ww. części zadania inwestycyjnego nie są ujęte w prowadzonej przez Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim ewidencji melioracji wodnych i z tego względu nie zajmujemy stanowiska w tym zakresie.

Z-ca Dyrektora

Piotr Woźniak

W załączeniu:

1. Plan zagospodarowania terenu
ul. Szerokiej w Węgrowie.

Na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500
wniesiono:

1. Rów melioracyjny – kolor czerwony.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Węgrowie.
2. a/a - PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.