


KARTA NADZORU AUTORSKIEGO NR: W2/1

Inwestycja:	Budowa budynku przedszkola samorządowego przy ul. Prokocimskiej w Krakowie
Adres	Dz. nr 127/10, 130/18, obr. P-29 Podgórze, ul. Prokocimska, Kraków
Temat:	Zmiana źródła ciepła dla ogrzewania budynku
Branża:	Architektoniczna.
Sprawujący nadzór:	mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski, upr. bud. nr MPOIA/040/2004
Data:	08. 04. 2025 r.
Załączniki	Brak
Treść nadzoru	<p>Projektant dopuszcza zmianę źródła ciepła na kotłownię gazową. Ze względu na przewidywaną moc kotłowni powyżej 60kW, dopuszcza się jej lokalizację w pomieszczeniu magazynu nr 1/23 na 1 piętrze budynku. W pomieszczeniu tym należy przewidzieć montaż komina spalinowego oraz przyjęcie odporności ogniowej stropów, ścian i drzwi zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w otwór okienny oraz zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Należy zapewnić komunikację technologiczną pomiędzy pomieszczeniem kotłowni (1/23) a pomieszczeniem wymiennikowni (-1/8).</p>

Projektant	Inspektor nadzoru	Wykonawca
 <p>mgr inż. arch. PIOTR WIŚNIEWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA / 040 / 2004</p>		