LEGENDA SIŁY I GNIAZD:

- RP – wypust 1-fazowy dla zasilania systemu regałów przesuwnych
- DT – wypust 3-fazowy dla zasilania dźwigu towarowego
- gniazdo pojedyncze sieci ogólnej 230V 2P+Z 16A
- dwa gniazda pojedyncze sieci ogólnej 230V 2P+Z 16A
- gniazdo podwójne 230V 2P+Z 16A IP44 montowane na h=1,1m w kuchniach i h=1,4m w pozostałych pomieszczeniach
- gniazdo pojedyncze 230V 2P+Z 16A IP44 montowane na h=0,3m dla pompy ścieków
- 4 gniazda montowane w kasecie podłogowej
- CW – wypust 3-fazowy dla zasilania centrali wentylacyjnej
- ZB – wypust 1-fazowy (zasilanie z rozdzielnicy RPP) dla zasilacza buforowego
- gniazdo RJ45 podwójne

LEGENDA OŚWIETLENIA :

- EW1 - oprawa ewakuacyjna 1h jednostronna z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji, IP20
- EW2 - oprawa ewakuacyjna 1h dwustronna z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji, IP20
- EWZ - oprawa ewakuacyjna 1h przystosowana do pracy w temperaturach ujemnych, IP65
- AW - oprawa awaryjna LED 2W, 1h nastropowa, optyka szeroka, IP20
- AW1 - oprawa awaryjna LED 1W, 1h nastropowa, optyka korytarzowa, IP20
- AW2 - oprawa awaryjna LED 5W, 1h nastropowa, optyka szeroka, IP65
- Fibra LED37W - oprawa nastropowa LED 37W 4000K 95x1572 IP66 np. FIBRA
- Fibra LED 31W - oprawa nastropowa LED 31W 4000K 95x1272 IP66 np. FIBRA
- wyłącznik 1-biegunowy, świecznikowy, schodowy, krzyżowy

UWAGI:

1. Sieć w układzie TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Przewody zasilające prowadzić bezpośrednio w tynku oraz w rurkach w ścianach i posadzce.
4. Sterowanie systemem wentylacji w dostawie centrali wentylacyjnej na podstawie projektu instalacji sanitarnych.
5. Wszelkie przejścia kabli przez stropy i ściany stanowiące granice stref pożarowych wykonać w sposób zapewniający odpowiednią odporność ogniową EI.
6. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowane na obiekcie muszą posiadać certyfikat dopuszczenia wydany prze CNBOP.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTOR	DATA:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.o. PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl	Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ul. Mlaskotów 6 30-117 Kraków	KWIECIEŃ 2025
AUTOR OPRACOWANIA:	**PRZEDMIOT INWESTYCJI**	**SKALA:**
mgr inż. Mariusz Buchała upr. nr 218/2002	Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotów 6, zlokalizowanego na działce nr 83/12 i 429/3, obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.	1:100
SPRAWDZAJĄCY	**BRANŻA** ELEKTRYCZNA / **FAZA** PROJEKT TECHNICZNY	**SYMBOL** PT
mgr inż. Zbigniew Basta upr. nr MAP/0125/PWOE/06		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	**TEMAT RYSUNKU** **RZUT PIWNICY - ZMIANY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ**	**NR** E.2.1