



2x wyrzutnia kanałowa kolanowa  
500x160/500x315, osiatkowana  
z kratą wylotową 500x315  
i żaluzjami przeciwdeszczowymi

Czerpnia terenowa przy budynku  
z nabudowaną czerpnią dachową  
prostokątną, czterostronną 800x400  
- zachować min. 2,0 m n.p.t.  
od dolnej krawędzi czerpni

Zadanie	Modernizacja sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemysłowej 7			
Obiekt Adres obiektu	PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7			
Nazwa rysunku	Instalacja wentylacji mechanicznej - Rzut dachu - PROJEKTOWANE			
Projektował	mgr inż. Marcin Straszewski upr. nr LOD/0618/POOS/06 w specjalności instalacyjnej			
Faza : PT	Branża : SANITARNA	Skala : 1 : 100	Rys Nr : S-06	Data; 03/2025