

Jarosław, dn. 02.12.2022 r.

**STAROSTA JAROSŁAWSKI**  
**ul. Jana Pawła II 17**  
**37-500 Jarosław**

Znak sprawy: GKN-PODGiK.6630.362.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 02.12.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Przebudowa oświetlenia drogowego. (zadanie-Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław w m. Manasterz
Lokalizacja:	Gmina: Wiązownica, Obręb: Manasterz, dz.: 424
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE PROJEKT EWA KACZOR ul. Przybosia 2, 35-328 Rzeszów
Inwestor:	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE ul. T.Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów
Projektant:	GRZEGORZ SOCHA Inne upr.: budowlane: PDK/0149/POOD/13
Przewodniczący:	Piotr Matrejek - Zespół ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.11.2022 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.

**Stanowisko Przewodniczącego:**

- 1.Trasa uzgodniona.
- 2.Zachować uwagi uczestników narady zawarte w protokole.
- 3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ORANGE POLSKA S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	„ Jacek Bakota, Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
2	Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Dariusz Skrzat

Dokument wygenerował(a): Maria Kędziera, dn. 02-12-2022 07:49:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie</b> <b>Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle</b> <b>Gazownia w Jarosławiu</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Skrzyżowanie kabla energetycznego z gazociągiem: a) Przy przebiegu równoległym z gazociągiem zachować odległość min. 0,5 m. b) W miejscu skrzyżowania projektowany kabel zabezpieczyć rurą ochronną z tworzywa sięgającą po 1,5 m na obie strony skrzyżowania licząc w kierunku prostopadłym od końca rury ochronnej do gazociągu. Kąt skrzyżowania nie mniejszy od 60 stopni. c) Odległość w pionie pomiędzy rurą ochronną a gazociągiem minimum 0,15 m. d) Prace ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Jarosławiu. e) Spełnienie warunków uzgodnienia musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez Gazownię w Jarosławiu. f) Słupy oświetleniowe zlokalizować min. 1,0 m od istniejącej sieci gazowej.	<b>Tomasz Cieślík</b>
4	<b>Rejon Energetyczny Jarosław</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> 1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125.	<b>Jerzy Król,</b>
5	<b>Wójt Gminy Wiązownica</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	<b>Agnieszka Bełz, inspektor ds. inwestycji</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia Starosty Powiatu Jarosławskiego**  
**Piotr Matrejek - Zespół ds. Sytuowania**  
**Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu**

**Z up. STAROSTY**

*Piotr Matrejek*  
Kierownik Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości  
i Zarządzania

Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Maria Kędziera, dn. 02-12-2022 07:49:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem