

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- ŁĄCZNIK DZWONKOWY
- WYPUST ZASILAJĄCY
- PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

MAŁYMI LITERAMI OZNACZONO PODZIAŁ OŚWIETLENIA NA SEKCJE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OF - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 58W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
MD - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 58W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
CL - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 22W -MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
CO - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 39W -MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
FS - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 32W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
KD - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU LED 3W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
EW - OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 1W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
Z1 - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 10W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

investsolid
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
LOKALIZACJA	DZ. NR 453/1 JEDN. EWID.: 120107_2 RZEZAWA OBRĘB EWID.: 0010 OSTRÓW KRÓLEWSKI
PRZEDMIOT RYSUNKU	RYSUNEK INSTALACJI PARTER
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF KOKOSZKA Nr upr. 211/2002
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF JANUSZ Nr upr. A-NB-7342/162/91

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	I. 2025	4	E