



- LEGENDA:
- - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
 - - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
 - - ŁĄCZNIK SCHODOWY
 - - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
 - - ŁĄCZNIK DZWONKOWY
 - - WYPUST ZASILAJĄCY
 - - PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- MAŁYMI LITERAMI OZNACZONO PODZIAŁ OŚWIETLENIA NA SEKCJE

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- OF - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 58W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- MD - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 58W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- CL - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 22W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- CO - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 39W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- FS - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 32W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- KD - OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO TYPU LED 3W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- EW - OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 1W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- Z1 - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO TYPU LED 10W - MINIMALNE PARAMETRY W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU



Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantów 21

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
LOKALIZACJA	DZ. NR 453/1 JEDN. EWID.: 120107_2 RZĘZAWA OBRĘB EWID.: 0010 OSTRÓW KRÓLEWSKI		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RYSUNEK INSTALACJI PARTER		
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF KOKOSZKA Nr upr. 211/2002		
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. KRZYSZTOF JANUSZ Nr upr. A-NB-7342/162/91		
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	I. 2025	3	E