

Chojnice, dnia 19.05.2025 r.

**Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice**

Dot. pisma z dnia 15.05.2025 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych.

Urząd Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej informuje, iż w związku z już istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody opadowe z terenu nieruchomości należącej do Centrum Park Chojnice, odmawia wydania warunków technicznych.

Wody opadowe z terenu nieruchomości wskazanej we wniosku należy odprowadzić do już istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej posadowionej na dz. nr 496/78, której właścicielem jest Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.


Tut. Referat informuje, iż w związku ze złym stanem technicznym sieci kanalizacji deszczowej posadowionej w ul. Wysokiej oraz występującymi przeciążeniami hydraulicznymi kolektora posadowionego w ul. Lipowej, wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić odpływem kontrolowanym o przepływie nie większym niż 4,2 l/s.

Pozostały nadmiar wód opadowych i roztopowych należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. W przypadku projektowania zbiorników retencyjnych należy przewidzieć ich taką pojemność aby zrzut zgromadzonych tam wód odbywał się wyłącznie odpływem kontrolowanym.

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostały naruszone prawa i zobowiązania wobec osób trzecich.

Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenia wszelkich urządzeń i powstania awarii na sieci kanalizacji deszczowej oraz pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów związanych z ich usunięciem.

Ponadto informuje się, że odprowadzanie wód na grunty sąsiednie (w tym również drogi) jest zabronione zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

Kierownik
Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
i Energetycznej

mgr Krzysztof Teclaf

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a RK