



Uwaga:  
Przewody odprowadzające (zwody pionowe) połączyć metalicznie z FeZn 25 x4 uziomu fundamentowego.  
Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach należy chronić zwodami pionowymi prętowymi. Muszą one wystawać ponad chroniony element. Wysokość prętów ustalić indywidualnie w zależności od wysokości wystającego elementu metalowego.  
Złącza kontrolne montować w puszkach doziemnych 140x140 szarych np. Elko-Bis.

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY BŁĘKWIT 36B, 77-400 ZŁOTÓW www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl		
TEMAT:	Rzut połaci dachowej - instalacja odgromowa	
OBIEKT:	Szatnia kontenerowa	
INWESTOR:	Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka	
ADRES:	m. Tarnówka, gm. Tarnówka dz. nr ew.1344/1	
PROJEKTOWAŁ BR. ELEKRYCZNA:	mgr inż. Jerzy Birula upr. do projektowania w specjalności inst.-inż. nr NN-8345/518/82	
SPRAWDZIŁ BR. ELEKRYCZNA:	mgr inż. Piotr Konieczny upr. do projektowania w specjalności inst.-inż. nr 21/P/98	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Magdalena Birula	
DATA OPRACOWANIA: marzec 2025	NR RYSUNKU: E4	SKALA RYSUNKU: 1:50