













OZNACZENIA:

-  Rozdzielnica elektryczna
-  Łącznik 1-bieg. klawiszowy 250V/6-10A
-  Łącznik 1-bieg. klawiszowy 250V/6-10A hermetyczny
-  Łącznik świecznikowy klawiszowy 250V/6-10A
-  Czujnik obecności z czujką zmierzchową
-  A.1  
Oprawa oświetleniowa LED, montaż nastropowy, IP40, o mocy P=36W, UGR<19, strumień świetlny = 4000lm, temp. barwowa 4000K
-  B.1  
Oprawa oświetleniowa LED, montaż nastropowy, IP44, o mocy P=20W, UGR<19, strumień świetlny = 2000lm, temp. barwowa 4000K
-  C.1  
Oprawa oświetleniowa LED, montaż nastropowy, IP44, o mocy P=31W, UGR<19, strumień świetlny = 4100lm, temp. barwowa 4000K
-  E.1  
Oprawa oświetleniowa LED, montaż naścienny, IP44, o mocy P=18W, UGR<19, strumień świetlny = 1700lm, temp. barwowa 4000K
-  AW1  
Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego z funkcją autotest, wyposażona w akumulator, czas autonomii 1h, tryb pracy SE, moc 2W, IP65, świadectwo CNBOP np. PRIMOS II LED 0000-AR-2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016
-  EW1  
Oprawa ewakuacyjna LED do montażu naściennego, z funkcją autotest, wyposażona w akumulator, czas autonomii 1h, tryb pracy SE, moc 1W, IP65, z piktogramem, świadectwo CNBOP np. PRIMOS III SGN 0000-SS-AT-1h-M-TS-X-9016-S + zestaw piktogramów
-  AW2  
Oprawa awaryjna LED do montażu naściennego z funkcją autotest, wyposażona w akumulator, czas autonomii 1h, tryb pracy SE, moc 7W, IP65, świadectwo CNBOP np. PRIMOS II LED 0000-AR-7W-AT-1h-NM-TS-CW-9016+ PRIMOS W225

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia [m²]	Posadzka
1	Komunikacja	3,48	Wykł. PVC
2	Szatnia 1	15,38	Wykł. PVC
3	WC 1	5,39	Wykł. PVC
4	Pom. sanitarne 1	9,89	Wykł. PVC
5	Pom. gospodarcze	4,45	Wykł. PVC
6	Pom. gospodarcze	7,24	Wykł. PVC
7	Szatnia 2	15,38	Wykł. PVC
8	Pom. sanitarne 2	9,89	Wykł. PVC
9	WC 2	5,39	Wykł. PVC
	<b>SUMA</b>	76,49	

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY BLĘKWIT 36B, 77-400 ZŁOTÓW www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl		
TEMAT:	Rzut przyziemia - instalacja oświetleniowa	
OBIEKT:	Szatnia kontenerowa	
INWESTOR:	Gmina Tarnówka ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka	
ADRES:	m. Tarnówka, gm. Tarnówka dz. nr ew.1344/1	
PROJEKTOWAŁ BR. ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Jerzy Birula upr. do projektowania w specjalności inst.-inż. nr NN-8345/518/82	
SPRAWDZIŁ BR. ELEKTRYCZNA:	mgr inż. Piotr Konieczny upr. do projektowania w specjalności inst.-inż. nr 21/P/98	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Magdalena Birula	
DATA OPRACOWANIA: marzec 2025	NR RYSUNKU: E2	SKALA RYSUNKU: 1:50